



VZ25/2022

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Veřejná zakázka: **Modulární přístavba a související stavební úpravy pavilonu A v areálu Nemocnice Nymburk**
otevřené podlimitní řízení
stavba

Název zadavatele: **Nemocnice Nymburk s.r.o.**
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk
IČO/DIČ: 28762886 / CZ28762886

dne 22. 12. 2022 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost o vysvětlení“) k podlimitní veřejné zakázce „Modulární přístavba a související stavební úpravy pavilonu A v areálu Nemocnice Nymburk“ Žádost o vysvětlení byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve stanovené lhůtě dle § 98 odst. 1 písm. a) zákona.

Přesné znění žádosti o vysvětlení:

Dotaz č. 1

Vážený zadavateli,

Zdvořile žádáme o posun termínu pro podání nabídky a to o 5 pracovních dnů. Jako důvod uvádíme blížící se svátky, kdy naprostá většina společností (GD i subdodavatelů) čerpá celofiremní dovolené po dobu min. 9 dnů, čímž se lhůta pro kvalitní zpracování nabídky výrazně zkrátí.
Dále žádáme o vysvětlení přiloženého dotazu.

V příloze č.4 – Výkaz výměr je uvedena tato položka, která se opakuje v listech 03.01, 03.02, 03.03.

Díl: 787		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 368,83341	368,83341			
Díl: 787	Zasklívání			0,00		
68/787_VL_001	D+M Skleněné zástěny	kompl.	1,00000	0,00		Vlastní
	• Dveřní zvedací závěsy sklo-zeď, sklo-sklo, magnetické těsněnídveří, dveřní madélko, stěnový U profil vč. koncovek. • Sklo ESG: tl. 8 mm float čiré, hrany leštěné, vrtáno pro kování • Instalace těsnění, usazení skel, uchycení přítláčné lišty s těsněním, instalace krycí lišty a záslepk • Povrch v imitaci kartáčované nerez					

S ohledem na skutečnost, že jednotkou množství je komplet a v popisu není uvedena bližší specifikace (velikost) skleněných zástěn, žádáme o přesný popis, popř. doplnění PD o výkres těchto zástěn.

K uvedené žádosti o vysvětlení poskytuje zadavatel tuto odpověď:

Zadavatel předně uvádí, že v souladu s ust. § 54 odst. 2 zákona stanovil lhůtu pro podání nabídek v otevřeném řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v délce 21 **pracovních** dnů od zahájení zadávacího řízení, kdy na základě vysvětlení č. 1 již jednou tuto lhůtu prodloužil, a to do dne 19.1.2023. Tuto lhůtu a termín pro podání nabídek zadavatel považuje za dostatečné a přiměřené a žádosti o její prodloužení tak s ohledem na základní zásady zadávání veřejných zakázek vyjádřených v ust. § 6 zákona **nevyhovuje**, kdy účastníci mají přiměřený čas pro přípravu nabídky.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

K dotazované položce „skleněné zástěny“ zadavatel sděluje, že se jedná o skleněné zástěny do sprchových boxů, a to dle následujícího popisu:

03.01. (1NP): jeden komplet (boxy pro imobilní rohový skla 2ks 1*2m)

03.02. (2NP): tři komplety (boxy pro imobilní rohový skla 2ks 1*2m)

03.03. (3NP): tři komplety (boxy pro imobilní rohový skla 2ks 1*2m)

Shora uvedené nemá vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Nymburce dne 28. 12. 2022

Mgr. Nela Gvoždiáková
jednatelka