

Poznámky:

- Tento výkres je neodlétebnou součástí stavebního projektu.
- Provedení řemesla je povinná uplatnit projektanta technologie na každou nesrovnalost mezi tímto výkresem, stavebními výkresy, výkresy ostatních zúčastněných profesí a skutečným stavem na stavbě.
- Všechny změny jsou v rozsahu této studie, nepodléhají žádné platnosti.
- Dodržte kódy, dimenze a rozložení, pokud je to možné, vzhledem k tomu, že se jedná o výkresy, uměly by být na střed příslušného výkresu.
- Provedení instalace v ostatních neobvyklých prostorách se řídí dle ČSN 33 2000 - 51 edice 3.
- Podrobnosti ČSN 33 2000 - 51 edice 3 v místnostech pro lékařské účely (viz ČSN 332000-7-710).
- Základní napájení el. zásuvek a všech povinných instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 332000-7-710, který je uveden u názvu místnosti.
- Místo vstupu kabelových příloh do lůžkových pokojů, nástěnných vývodů, zářivkových ramp a způsobu instalace uříjí projekt rozvodu mediálních příloh.
- U všech pracovních linek před dodávkou nábytku je nutné zohlednit, zda rozměry el. zásuvek odpovídají nátku nábytek sestavy, aby bylo možné všechny spotřebiče bez problémů zapojit.
- Při realizaci pracovních linek s umyvadlem je nutné počítat s tím, že nad umyvadlem bude dvířková myčka, dvířková deska a zásobník papírových ručníků, proto je nutné provést nad pracovní plochou dostatek prostoru.
- Instalační plány jsou orientovány, bez zvláštního dodatku. Po výkresu dodavatele je nutné provést revizi instalačních požadavků.

