

Poznámky:

- Tento výkres je neodlétehou součástí stavebního projektu.
- Provedení instalace v ostatních medzivrátových prostorech se řídí dle ČSN 33 2000 - 51 edice 3.
- Podklady ČSN 33 2000 - 51 edice 3 v rozsahu potřebném pro realizaci úlohy nelze ČSN 33 2000-7-710, který je uveden u názvu místnosti.
- Základní napájení el. zásuvek a všech povinných instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 33 2000-7-710, který je uveden u názvu místnosti.
- Místo vstupu kabelových přívodů do lůžkových ramp, nástěnných vývodů, zděných ramp a způsobu instalace určí projekt rozvodu elektrických přívodů.
- U všech pracovních linek před dodávkou nábytku je nutné skontrolovat, zda-li rozmístění el. zásuvek odpovídá namíru skříněové sestavy, aby bylo možné všechny spotřebiče bez problémů zapojit.
- Při realizaci pracovních linek s umyvadlem je nutné počítat s tím, že nad umyvadlem bude dávkovač mydla, dávkovač dezinfekce a zásobník papírových ručníků, proto je nutné poraďovat nad pracovní plochou dostatek prostoru.
- Instalační plány jsou orientací, bez znalosti skutečného stavu. Po výběru dodavatele je nutné provést revizi instalačních požadavků.

