



Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Veřejná zakázka: Náhradní zdroj elektrické energie pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
podlimitní veřejná zakázka na dodávky

Název zadavatele: Nemocnice Nymburk s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk
IČO/DIČ: 28762886 / CZ28762886

dne 15. 3. 2023 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“) k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona „**Náhradní zdroj elektrické energie pro Nemocnici Nymburk s. r. o.**“. Žádost o vysvětlení byla zadavateli doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve stanovené lhůtě dle odst. dle § 98 odst. 1 písm. a) zákona.

Přesné znění žádosti č. 1 ze dne 15. 3. 2023:

„Dobrý den, zadání je nepřesné, matematická chyba a nebo neznalost problematiky. Má li být výkon prime 800kVA, pak výkon standby bude 880kVA a nikoliv uváděných 1000kVA. Na druhou stranu ovšem má li být výkon max stand by 1000kVA, pak prime výkon bude $x 0,9 = 900kVA$.

Dále není jasný požadavek na odhlučnění, uvádí se že je kladen max důraz na co nejnižší hlučnost. V zadání by měl být uveden jasný požadavek na dosažení hlučnosti v db ve vzdálenosti 7m od stroje. Toto je světový standard. Jsme schopni nabídnout standard úroveň 70db/7m a nebo také úroveň supersilent 55db/7m, ovšem úroveň supersilent bude cca 2x dražší a v žádném případě se nevejde cenově do požadované odhadované ceny.“

K výše uvedené žádosti poskytuje zadavatel tuto odpověď:

Vycházíme z toho, že požadovaný výkon STANDBY je min. 1000kVA a Výkon PRIME minimálně 800kVA. Roli hraje slovo minimálně. Záměrně jsme uvedli minimální hodnoty tak, aby bylo možné nabídnout širší spektrum zařízení.

K druhému dotazu ohledně hluku. Objednáváme zařízení na klíč včetně povolení umístění. Předpokládáme, že dodavatel je dostatečně kvalifikovaný, aby posoudil a doporučil typ zařízení a jeho umístění v rámci areálu nemocnice tak, aby splňovalo všechny patřičné náležitosti pro provoz a legislativní povolení umístění vzhledem k tomu, že nemocnice se nachází v obytné zástavbě.



VZ03/2023

Závěr:

Shora uvedené nemá vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Nymburce dne 17. 3. 2023

Mgr. Nela Gvoždiáková
jednatelka