Dodatečná informace č. 1

K veřejné zakázce na dodávku

Nymburk – ulice Gen. A. Sochora – Výsadba zeleně

VZ_NBK_051_2015_04

Veřejná zakázka je zadávána
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
(dále jen „ZVZ") se jedná

o veřejnou zakázku malého rozsahu

která je zadávána v souladu s vnitřním předpisem č. 03/2014 MěÚ Nymburk

zadavatel:

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČ 00239500

Osobou oprávněnou jednat za zadavatele je Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města.

Na podkladě dotazů vydává zadavatel dodatečnou informaci č. 1.

Dotaz č. 1

Prosíme o specifikaci výsadbových jam pro listnaté a jehličnaté stromy a pro keře.

Odpověď zadavatele:

Výsadbová jáma by měla mít hloubku přibližně stejnou nebo o málo větší než je výška kořenového balu, šířka naopak min. 1,5 až 2 násobek šířky kořenového balu. Pro zabránění poklesu stromu musí kořenový bal nést nenarušená půda. Ideální tvar je kónický, u povrchu 2 – 3 krát širší než ve svém dně. Vhodné je zkypřit a zdrsnit stěny jámy rýčem, čímž se usnadní prorůstání kořenů. Příprava výsadbové jámy uvažuje s 50% výměnou vykopané půdy a její náhradou předem připraveným substrátem (s promícháním). Velmi důležitá je zálivka a osazení závlahové sondy.

Dotaz č. 2

Jakou velikost mají mít vysazované keře?

Odpověď zadavatele:

Vysazované keře by měly být v následujících velikostech:

Vibrum rhytidoiphyllum (kalina): ve výšce cca 1 m

Ostatní keře: ve výšce cca 0,5 m

Dotaz č. 3

Prosíme o specifikaci hnojení – není v popisu výsadby uvedeno.

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k 50 % náhradě vykopané hlíny a jejím nahrazením výsadbovým substrátem není hnojení nutné.

Dotaz č. 4

V předmětu plnění se uvádí kromě výsadby také intenzivní povýsadbová péče 2 měsíce a péče v záruční době (60 měsíců). Tyto položky nejsou uvedeny v rozpočtu a chybí i specifikace péče. Prosíme o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Povinnost dodavatele provádět povýsadbovou péči a péči v záruční době 60 měsíců vyplývá z předloženého návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel je proto neuvádí jako samostatné položky (měly by být kalkulovány v ceně dodávky).

Nejdůležitějším bodem intenzivní povýsadbové péče je zálivka. Je třeba udržovat půdu v jámě vlhkou, ale ne promáčenou. Ideální doba na zálivku je ve chvíli, kdy je půda pod namulčovaným povrchem suchá. Zalévejte spíše méně často, ale vydatně.

Dále je třeba provést povýsadbový srovnávací (komparativní) řez, kterým dojde k vyrovnání objemu kořenového systému a objemu koruny. Při něm nikdy neodstraňujte vrcholový výhon. U jehličnanů se řez omezuje pouze na odstranění poškozených nebo odumřelých větví.

Následná záruční péče předpokládá kontrolu růstu, případně vyžínání konkurenčních bylin. Po první sezóně kontrolujeme kvalitu ochrany před zvěří, pevnost kůlů a úvazů. Nůžkami odstraňujeme poškozené větve a konkurenční výhony. Je li třeba, provádíme výchovný řez. V dalších letech dbáme hlavně na to, aby úvazy a ochrana proti okusu neškrtily sílící kmeny a postupně je odstraňujeme.

Dotaz č. 5

Rozpočet neobsahuje přesuny hmot, likvidaci odpadů dle ZD a ostatní náklady.

Odpověď zadavatele:

Uvedené položky jsou doplněny v upraveném výkazu výměr, který je součástí této dodatečné informace č. 1 jako její příloha č. 1.

Dotaz č. 6

V obsahu, který je součástí krycího listu je uvedeno více dokladů než je požadováno ve výzvě. Konkrétně se odkazují na přílohu č. 5 (seznam subdodavatelů) a 6 (prohlášení o seznámení se ZD a jejími přílohami), které ale nejsou na profilu ke stažení. Může zadavatel tyto přílohy zveřejnit?

Odpověď zadavatele:

Přílohy zadávací dokumentace č. 5 a č. 6 jsou součástí této dodatečné informace č. 1 jako její přílohy č. 2 a č. 3.

Dotaz č. 7

Ještě prosím o informaci, jestli se i u keřů vyměňuje půda. Tato informace je pouze u listnatých strom (50% výměna).

Odpověď zadavatele:

U všech stromů, jak listnatých tak jehličnatých i u keřů se ve výsadbové jámě uvažuje s 50% výměnou výkopku za předem namíchaný výsadbový substrát.

UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE !

Vzhledem k rozsahu dodatečné informace č. 1 prodlužuje zadavatel termín pro podání nabídek do 20. 3. 2015 do 10:00 hod.

Veřejné otevírání obálek proběhne dne 20. 3. 2015 v 10:05 hod. v budově MěÚ Nymburk v zasedací místnosti č. 214.

Přílohy:
- č. 1 - upravený výkaz výměr
- č. 2 - seznam subdodavatelů
- č. 3 – prohlášení o seznámení se zadávací dokumentací a jejími přílohami

MĚSTO NYMBURK
Odbor rozvoje a investic
288 28 NYMBURK
- 1 -

.....
Na základě pověření zadavatele ze dne 2. 3. 2015
Ing. Bohumil Klicpera
Vedoucí odboru RI MěÚ Nymburk

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: NYMBURK - REKONSTRUKCE ULICE GEN. A. SOCHORA

Objekt: VÝSADBA STROMŮ A KEŘŮ

JKSO:

EČO:

Objednatel: Město Nymburk

Zpracoval: objednatel

Zhotovitel:

Datum: 8.3.2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

rekapitulace

#ODKAZ!

Výsadba stromů a keřů

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celkem s DPH

Výsadby stromů a keřů

1	1845121-1	výsadba stromu s balem vč. vyhloubení jámy a případné výměny půdy, ukotvení kůly, zabalení kmene a následné	kus	28,000		
2	1845121-1	výsadba keřů, vč. vyhloubení jámy a případné výměny půdy, následné zálivky a mulčování drcenou kůrou	kus	45,000		
3	188-1	Listnaté a jehličnaté stromy, Ok 16-18 cm (jehl. 150cm výšky)	kus	28,000		
4	188-1	Listnaté keře	kus	45,000		
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000m	m3	4,000		
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu na skládce	t	6,400		
7	000	Ostatní náklady	kpl	1,000		

Příloha č. 3
Zadávací dokumentace veřejné zakázky
„Nymburk – ulice Gen. A. Sochora – Výsadba zeleně"
VZ_NBK_051_2015_04

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH

1) Tímto jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nymburk – **ulice Gen. A. Sochora – Výsadba zeleně"** čestně prohlašuji, že tyto konkrétní části výše uvedené zakázky mám v úmyslu zadat těmto konkrétním subdodavatelům, dále zde uvádím procentuální podíl subdodávky ve vztahu k celkovému rozsahu zakázky, identifikační údaje těchto subdodavatelů a kontaktní osoby subdodavatelů ve věci veřejné zakázky:

Označení subdodavatele (název, sídlo, IČ)	Část zakázky plněná subdodavatelem	% podíl subdodávky ve vztahu k celkovému rozsahu zakázky	Kontaktní osoba	Telefonní číslo E-mail

2) Tímto jako uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Nymburk – **ulice Gen. A. Sochora – Výsadba zeleně"** čestně prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat žádnou část výše uvedené veřejné zakázky žádnému subdodavateli.

V ..... dne:

.....
Jméno a podpis osoby oprávněné jednat v této věci
za dodavatele nebo jeho jménem

[1] V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat žádnou část zakázky žádnému subdodavateli, tabulku nevyplňuje.
[1] Čitelně vepsat jméno a příjmení osoby či osob, které čestné prohlášení podepisují.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ

Prohlašuji čestně, že jsem se v plném rozsahu seznámil(a) se zadávací dokumentací na podlimitní veřejnou zakázku „Nymburk – **ulice Gen. A. Sochora – Výsadba zeleně" VZ_NBK_051_2015_04,** že jsem si před podáním nabídky vyjasnil(a) veškerá sporná ustanovení či nejasnosti, a že zadávací dokumentaci a zadávací podmínky zadavatele respektuji.

Datum, razítko a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele