




# MĚSTO NYMBURK

odbor rozvoje a investic městského úřadu  
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Číslo jednací: 051/ /2015/Hrb  
Vyřizuje: Hrbáček Michal  
Telefon: 325501211  
E-mail: michal.hrbacek@meu-nbk.cz  
Nymburk: 19. 3. 2015



## DODATEČNÁ INFORMACE č. 2

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby:

### Rekonstrukce objektu Hlahol Nymburk – Projektová dokumentace VZ\_NBK\_051\_2015\_03

#### Dotazy uchazečů:

- Dotaz: Předpokládá se kompletní nové vybavení kuchyně nebo pouze jeho rozšíření na novou kapacitu? Jaká byla stávající kapacita jídel denně?  
Odpověď: Zařízení kuchyně je funkční a nepotřebuje rozšířit. Rekonstrukci kuchyně potřebuje z hlediska stavebních úprav a hygienických předpisů včetně vzduchotechniky. Kapacita kuchyně 1400 jídel viz také odpověď č. 1 v Dodatečné informaci č. 1. S rozšířením kapacity se nepočítá.
- Dotaz: Bude se venkovní plášť budovy zateplovat nebo nějak upravovat, okna budou stávající nebo budou nová?  
Odpověď: Ano, počítá se vzhledem ke stáří budovy a následným stavebním úpravám poplatným době mimo jiné i s komplexním řešením obálky objektu včetně řešení skladby střech, prověření stávajících nosných konstrukcí. V rámci akce se bude provádět i výměna vnitřních rozvodů ZTI, elektro i ÚT (dva zdroje CZT a záloha ZP), VZT (nyní pouze v provozu pro vlastní kuchyň, v jídelně vypnuto – porucha elektromotoru). Pátevní rozvod kanalizace v suterénu z PVC-KG potrubí s napojením na venkovní odlučovač tuků byl prováděn cca před 10 -ti lety. Bude nutné v rámci projektové přípravy provést prověření stavu příslušných rozvodů a sítí.
- Dotaz: Součástí dokumentace má být návrh dispozičního a materiálového řešení ve dvou až třech variantách. Jaké dispoziční změny zadavatel požaduje? Budou dispozičně měněna všechna patra, tj. například sociální zázemí? Bude měněn účel některých prostor nebo funkční využití zůstává shodné?  
Odpověď: Funkční využití zůstává v principu stejné (přízemí: Školní jídelna s kuchyňským provozem a zázemím pro kuchyni, suterén přípravný a sklady se strojovnou VZT, patro se třemi třídami pro celkem 90 dětí se zázemím a sociálkami a víceúčelovým sálkem. Dispoziční změny budou vyvolány uzpůsobením s ohledem

na dodržení předpisů zvláště hygienických a provozních. Proto požadujeme i studie řešení ve variantách, pokud bude reálné toto splnit.

**MĚSTO NYMBURK**  
Odbor rozvoje a investic  
288 28 NYMBURK

- 1 -



Ing. Bohumil Klicpera  
Vedoucí odboru  
Odbor rozvoje a investic  
Městský úřad Nymburk