

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 2. 5. 2023

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Výměna rozvodů ZTI, Purkyňova 1615 a 1616, Nymburk“

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Město Nymburk
Sídlo:	Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk
IČ:	00239500
DIČ:	CZ00239500
Zástupce zadavatele:	Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
Telefon:	325 501 101, 111
E-mail:	mail@meu-nbk.cz

V souladu s ustanovením § 43 ZZVZ zadavatele zastupuje:	
Kontaktní osoba zadávacího řízení:	Renata Petrželová, administrace veřejných zakázek
Sídlo:	Třebčín 272, 783 42 Třebčín
IČ:	02127288
Telefon:	736 701 880
E-mail:	petrzelova@zakazkyrp.cz
Účastníci jsou povinni veškerou komunikaci v souvislosti s veřejnou zakázkou směřovat na tuto osobu.	

3. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – ODPOVĚDI NA DOTAZY ÚČASTNÍKŮ

Dotaz č. 1

Dobrý den, prosím o upřesnění následující položky: pol.č.16 98-0123 dvířka ks 50 z listu ZTI
Jaký je uvažovaný rozměr a materiál? Děkuji.

Odpověď

Dvířka jsou plastová, položka je pro rozměr 300 x 300 mm.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2) ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek: **do 18. 5. 2023, 10:00 hod.**

.....
Renata Petrželová
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
v průběhu zadávacího řízení