



LEGENDA ZNAČEK–silnoproud:

- vypínač jednopólový řazení 1
- vypínač jednopólový řazení 1 IP44
- vypínač sériový řazení 5
- vypínač sériový řazení 5 IP44
- vývod 1f dle popisu (volný konec min. 2m)
- společná kabelová trasa – více kabelů v trase, včetně rozbočovacích krabic
- kabelová trasa – světelné rozvody – jeden kabel v trase, pod omítkou

LEGENDA SVÍTIDEL:

- *ČERVENÁ barva prvku značí min krytí IP44!!!
- A – vývod pro svítidlo – stropní, nástěnný
- A – vývod pro osvětlení – volný konec nebo ukončení v krabici

ZNAČENÍ:

ZNAČENÍ SVÍTIDEL

- 1 A 1 a
- Část přepínače (a,b)
 - Číslo spínače
 - Typ svítidla
 - Číslo okruhu

ZNAČENÍ SPÍNAČŮ

- 1/1 a
- Část přepínače (a,b)
 - Číslo spínače
 - Číslo okruhu

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~50Hz,400/230V TN–C–S
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, POSPOJOVÁNÍM
 A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

STUPEŇ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
NÁZEV AKCE		Revitalizace Starého děkanství, Nymburk	
ČÁST DOKUMENTACE		D.1.4.3) Zařízení silnoproudé elektrotechniky	
STAVEBNÍK		HIP	
 Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 288 02 Nymburk IČ 00239500		Ing. Pavel Veverka PROJEKTANT FAPAL s.r.o. Stará Mostecká 250/2 412 01 Litoměřice IČ 06083927	
LOKALITA		VYPRACOVAL	
p.č. st. 51/1, 46, 3473, 3475, 29, Nymburk		 Polní 74/23, 405 02 Děčín XXII – Václavov 773 918 902, pavel.bohunek@gmail.com	
ČÍSLO ZAKÁZKY		MĚŘÍTKO	
012-2021		1:75	
NÁZEV VÝKRESU		ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO VÝKRESU
SVĚTELNÉ ROZVODY		D.1.4.3	D.1.4.3.2
OBJEKT: S002 – Hradební bašta		PARÉ	