

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

„Revitalizace Starého děkanství, Nymburk VZ -051-2023 - 01“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V rozpočtu „01.1,01.2 - Architektonicko - stavební řešení + Stavebně konstrukční část“ je pol.č. 336 - Demontáž dveří - k dalšímu použití, odvoz na deponii města. Tato položka je však duplicitní k položkám č.338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347 a 348. Prosíme o adekvátní úpravu rozpočtu.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že položka č. 336 zahrnuje dopravu za odvoz demontovaných dveří na deponii Města Nymburk. Další jmenované položky č. 338 - 348 se týkají demontáže dveří a obalení dveří ochranným obalem proti poničení.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V rozpočtu „01.1,01.2 - Architektonicko - stavební řešení + Stavebně konstrukční část“ je pol.č. 52 - „Oprava hliněné mazaniny“, která by se měla týkat kaplanky. Z výkresu „D.1.1.b. P06c_PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV“ však nevyplývá, že by byla hliněná mazanina jako materiál použita ve skladbě podlah či stěn (v „Příloze č. 1: Materiál stěn - stávající stav a bourací práce“ je jako materiál stěn popsána vápenná omítka). Čeho se pol. č.52 týká, prosím?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Zadavatel uvádí, že Položka se týká krovu Kaplanky. Zhlaví vazných trámů a průvlaků jsou zcela zazděna v obvodovém zdivu a z horní strany vybedněna záklopem s hliněnou mazaninou. Popsáno v technické zprávě Návrh opravy krovu Kaplanky a dřevěné pavlače, část D.1.2.

V Brně

Deregio Tender, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele