



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Veřejná zakázka: **Město Nymburk -zajištění bezbariérovosti městské nemocnice**
podlimit, otevřené řízení
stavební práce

Název zadavatele: **Nemocnice Nymburk s.r.o.**
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk
IČO / DIČ: 28762886 / CZ28762886

DOTAZ Č. 1 ze dne 30.8.2023:

Po prostudování zveřejněné projektové dokumentace a výkazu výměr jsme nenalezli specifikaci požadovaných elektroinstalačních prací.

Ve výkazu výměr „Nemocnice Nymburk pavilon A – přístavba výtahu“ je pouze uvedeno:

D	21-M	Elektromontáže		
K	21000	Silnoproud dle technické specifikace	kpl	1,000

Ve výkazu výměr „Přístavba výtahu k objektu na st. p.č. 326, k.ú. Nymburk“ je pouze uvedeno:

Napojení na stávající el. vč. úprava rozvaděče, jištění a revize	soub	1,000
--	------	-------

Žádáme Vás o zveřejnění bližší specifikace požadovaných elektromontážních prací.

ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Výtah SO 01

Položka se sestává z úpravy v hl. rozvaděči. Osazení nového samostatného jištění 40A na 400V.

Přívodní kabel nehořlavý 5*16mm² napájecí soustava 400V – délka kabelu 45m veden v podhledu. Součástí budou i stavební práce na vedení kabelu. Včetně revize.

Výtah SO 02

Položka se sestává z úpravy v hl. rozvaděči. Osazení nového samostatného jištění 32A na 400V.

Přívodní kabel 5x10mm² napájecí soustava 400V – délka kabelu 25m veden ve stěně. Součástí budou i stavební práce na vedení kabelu. Včetně revize.

V Nymburce dne 1.9.2023

Mgr. Nela Kvačková
jednatelka