

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)

Veřejná zakázka: **Kybernetická bezpečnost Nemocnice Nymburk s.r.o. – fáze 1**

nadlimitní otevřené řízení
dodávky
VZ26

Název zadavatele: **Nemocnice Nymburk s.r.o.**
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 01 Nymburk
IČO / DIČ: 28762886 / CZ28762886

DOTAZ Č. 1 ze dne 1.12.2023

„V technické specifikaci v záložce UPS_a_EBP požadujete u zdrojů záložního napájení (UPS) „Ovládaní – dotykový ovládací LCD panel“. U záložních zdrojů menšího výkonu nemá tento požadavek žádné opodstatnění, bude zadavatel akceptovat nedotykový displej doplněný o mechanická tlačítka?“

ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel provedl úpravu v Příloze č. 1 - Technická specifikace – veřejná část, kdy v Excelovském listu nazvaným „UPS_a_EBP“, typ zařízení „nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)“, v řádcích č. 14 a č. 42 změnil textaci následovně:

Původní znění řádku č. 14:

Ovládání: dotykový ovládací LCD panel

Nové znění řádku č. 14:

Ovládání: dotykový ovládací LCD panel **nebo nedotykový displej doplněný o mechanická tlačítka**

Původní znění řádku č. 42:

Ovládání: dotykový ovládací LCD panel

Nové znění řádku č. 42:

Ovládání: dotykový ovládací LCD panel **nebo nedotykový displej doplněný o mechanická tlačítka**

INFORMACE ZADAVATELE Č. 1

Zadavatel informuje účastníky, že dále provedl úpravu v Příloze č. 1 - Technická specifikace – veřejná část, kdy v Excelovském listu nazvaným „UPS_a_EBP“, typ zařízení „nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)“, v řádcích č. 11 a č. 39 změnil textaci následovně:

Původní znění řádku č. 11:

Výstupní činný výkon: 3 kW

Nové znění řádku č. 11:

Výstupní činný výkon: 3 kW (**tolerance ± 5 %**)

Původní znění řádku č. 39:

Výstupní činný výkon: 2,2 kW

Nové znění řádku č. 39:

Výstupní činný výkon: 2,2 kW (**tolerance ± 5 %**)

Ostatní technická specifikace v Příloze č. 1 zadávací dokumentace zůstává beze změn.

INFORMACE ZADAVATELE Č. 2

S ohledem na výše provedené změny je přílohou k tomuto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 aktualizovaná Příloha č. 1 – Technická specifikace – veřejná část, kterou jsou dodavatelé povinni použít při podání své elektronické nabídky.

Zároveň se zadavatel rozhodl v souladu se zákonem prodloužit lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 11.1.2024 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 1 – Technická specifikace – veřejná část_úprava1

V Nymburku dne dle elektronického podpisu

Mgr. Nela Kvačková
jednatelka