

R 2014: 1 307 - 318 16+24

II. Patro

Označení výplně

301

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice B1+B1, B2, B3, C1+C1, C2, C3

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-C1, C3, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

302

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice B1, B2, B3, C1, C2, C3+C3

Oprava pákového zavírače – nefunguje

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-C2, C3, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

303

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice C3+C3

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C3 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-C1, C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr, chybí záskočka

Označení výplně

304

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

305

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-A2, C1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

306

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

V pozici C2 prasklé sklo

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%- A2, C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-A1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

307

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

308

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

309

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%- A2, C1, C2 + tmel do 30%, impregnace, nová okapnice-A1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

310

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo C1, C2, AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%- C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-A1, A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

311

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – chybí

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

312

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Chybí protiplech kličky

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-A1, A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

313

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – poškozený

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

314

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Klíčky:

Výměna klíčky v původním designu pozice A1, C1

Oprava kování pákového zavírače – poškozený

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3 + tmel do 35%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

315

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo C1, AB1 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice A3, C3, poškozený protiplech B3

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr, chybí záskočka

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C3 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

316

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice C1

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-C1, C3, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

317

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%- A2, C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-A1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

318

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, nová okapnice-A1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr