



REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PŘI KŘÍŽENÍ ULICE ZBOŽSKÁ A BOLESLAVSKÉ TŘÍDY NYMBURK

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SO 403 Ochrana kabelů NN

VERZE	DATUM	POPIS	OVĚŘIL	SCHVÁLIL	POZN.
OBJEDNATEL  Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk tel. 325 501 101 e-mail: mail@meu-nbk.cz			ZHOTOVITEL  HIGHWAY DESIGN, s.r.o. Okružní 948/7 500 03 Hradec Králové tel. +420 495 408 921 e-mail: hd@highwaydesign.cz		
NÁZEV AKCE Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk					
VEDOUcí PROJEKTANT AKCE ING. JIŘÍ NÝVLT					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT AKCE ING. JIŘÍ NÝVLT					
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE HIGHWAY DESIGN, s.r.o. OKRUŽNÍ 948/7 HRADEC KRÁLOVÉ			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE ING. MICHAL ČEPELKA		
			VYPRACOVAL ING. MICHAL ČEPELKA		
STUPEŇ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			STAVEBNÍ OBJEKT SO 403 Ochrana kabelů NN		
ČÍSLO ZAKÁZKY 02/s/2019			DATUM duben 2020		PARÉ
Obsah přílohy SO 403 Ochrana kabelů NN					
ČÍSLO PŘÍLOHY 02s19-5-D-403-00		VERZE A	MĚŘÍTKO	FORMÁT	

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PŘI KŘÍŽENÍ ULICE ZBOŽSKÁ A BOLESLAVSKÉ TRŽIDY NYMBURK

SO 403 Ochrana kabelů NN

Objednatel: **Město Nymburk**
IČ 00239500
DIČ CZ 00239500

Sídlo: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk

Zastoupený: ve věcech smluvních starostou města **Ing. Tomášem Machem, Ph.D.**
tel. : 325 501 111
e-mail: mail@meu-nbk.cz
ve věcech technických **Ing. Bohumilem Klicperou** - vedoucí odboru rozvoje a investic
a **Michalem Hrbáčkem** - investičním referentem

Zhotovitel: **HIGHWAY DESIGN, s.r.o**
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23491
IČ 27513351
DIČ CZ 27513351

Sídlo firmy: Okružní 948/7
500 03 Hradec Králové 3
e-mail : hd@highwaydesign.cz
tel.,fax, zázn. : 495 408 921
mobil : 603 163 584

Zastoupený: jednatelem firmy **Ing. Jiřím Nývltm**
autorizovaný inženýr ČKAIT pro dopravní stavby - číslo autorizace 0601964

Vypracoval: **Ing. Michal Čepelka**
autorizovaný inženýr ČKAIT pro dopravní stavby - číslo autorizace 0602546

2. NÁVRH

a) popis stávajícího stavu

- stávající podzemní vedení vedené v severním chodníku ul. Zbožské se odklání k objektu Policie ČR

b) popis navrženého řešení

- dle nového návrhu uspořádání prostoru se vedení dostane pod zpevněné plochy
- pro ochranu je navrženo uložení do vhodné chráničky – například kabelových žlabů s přesahy alespoň 0,5m za pojížděné plochy
- je navržena ochrana v délce 10m pod novým vjezdem na veřejné parkoviště
- vedení bude vytyčeno, ručně odkopáno, následně uloženo do požadované chráničky a zasypáno
- před zásypem bude přizván pracovník ČEZ Distribuce, a.s. kontrole a odsouhlasení provedených prací

