




UPOZORNĚNÍ !

- V projektové dokumentaci jsou orientačně zakresleny nám známé sítě a vedení.
- Před započítím výkopových prací musí investor předat přesné vytýčení všech podzemních sítí a vedení. Dále si musí vyžádat dozor správců těchto sítí při výkopových pracích.
- Při křížení nebo souběhu vodovodu s jiným podzemním vedením nutno dodržet normu ČSN 736006.
- Veškeré práce a montáže nutno provádět dle platných norem a předpisů.
- Hloubku uložení potrubí na stávající vodovodní řad nutno upravit po odkrytí dle skutečného uložení stávajícího řadu.

Historie revizí		
IDrevizní	Název změny	Datum

versatile

	Projekt	Part
	HRŠTĚ JANKOVICE	
	Místo	Part. z. a. g.
	Jasminová	1062/30
	288 02, Nymburk Nymburk [708232]	
Investor	Město Nymburk	100 002 39
	Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk	
Stupeň dokumentace	Dokumentace pro vydání společného povolení	
Číslo dokumentace	SD 04 - VODOVOD	
Autor	Versatile s.r.o.	100 066 64 164
	Vinohradská 1188/58, 130 00 Praha 3	
Zodpovědný projektant	Ing. arch. Daniel Pružina	ČKA 04 618
Výkonatel	Bohumila Hrotková	

SITUACE - VODOVOD + DRENÁŽ

Měřítko	Datum	Objekt	Číslo výkresu
1:100	18.12.2019	SD04	02