

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:  
Ze dne:

Město Nymburk  
Náměstí Přemyslovců 163/20  
288 02 Nymburk

Sp. zn.: S- KHSSC 37777/2021  
Č. j.: KHSSC 37777/2021/2

Vyřizuje: Mgr. Martina Králová  
Tel.: 325 513 586  
E-mail: martina.kralova@khsstc.cz

Datum: 27. srpna 2021

**Projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na akci „Stavební úpravy pro přesun patologie do suterénu budovy B a C v areálu Nemocnice Nymburk, s.r.o., č. parc. 320, k.ú. Nymburk“ – závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze**

Na základě žádosti investora Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk, IČO 00239500, ze dne 20.07.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona a podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci „Stavební úpravy pro přesun patologie do suterénu budovy B a C v areálu Nemocnice Nymburk, s.r.o., č. parc. 320, k.ú. Nymburk“, v rozsahu právní úpravy provedené § 3, § 5, § 13, § 30 a § 77 odst. 4 zákona, § 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává dle § 149 odst. 1 správního řádu toto

**z á v a z n é   s t a n o v í s k o :**

S projektovou dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení na akci „Stavební úpravy pro přesun patologie do suterénu budovy B a C v areálu Nemocnice Nymburk, s.r.o., č. parc. 320, k.ú. Nymburk“ **se s o u h l a s í.**

**V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek:**

1/ Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona.

2/ U sanitárních zařízení řešit omyvatelný povrch do výše 1800 mm v souladu s ČSN 73 4108.

3/ Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby do provozu stavebník předloží KHS doklad o vyregulování VZT zařízení, výkony VZT budou odpovídat požadavkům daných v § 41 a § 54 nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 73 4108.

### Odůvodnění:

Dne 20.07.2021 byla KHS doručena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci – „Přístavba pavilonu A – areál Nemocnice Nymburk, s.r.o., Boleslavská třída 425/9, č. parc. 320, k.ú. Nymburk“, která byla dne 20.08.2021 doplněna. Žádost byla podána investorem Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk, IČO 00239500.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. arch. Pavel Petrák (ČKA 04442), číslo paré neuvedeno.

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy a změna užívání části suterénu v budově B a C v areálu Nemocnice Nymburk.

V suterénu se v současné době nachází zázemí zaměstnanců nemocnice (šatny a sociální zázemí) a skladové prostory. Do těchto prostor projektová dokumentace navrhuje přesunutí patologie Nemocnice. Součástí návrhu dispozičních úprav části suterénu je i návrh nového vstupu do suterénu na východní straně objektu budovy C. U nového vstupu je navržena konstrukce se střechou, která zajistí krytí vstupu do patologie před deštěm a sněhem a zajistí vizuální clonu přesunu těl na a z oddělení patologie. Součástí vybudování krytého vstupu i navržení nových zpevněných ploch pro příjezd pohřebního vozu a parkovací plochy pro zaměstnance nemocnice. Plochy budou přístupné přes stávající vjezd do areálu nemocnice, který se nachází v oplocení východní strany areálu. Řešený prostor suterénu je o celkové ploše 556,47 m<sup>2</sup> a zastavěná plocha navrhovaného krytého vstupu je 24,82 m<sup>2</sup>. Hlavní vjezdy do areálu nemocnice nebudou navrženou přístavbou dotčeny a zůstanou stávající – 1. z Boleslavské třídy č. parc. 1688/2 a 2. z Nerudovy ulice č. parc. 1050/8. Centrální šatny budou přesunuty do pavilonu E.

### Dispoziční řešení:

Na novém oddělení patologie bude pracovat maximálně 10 zaměstnanců. V prostoru patologie budou umístěny chladicí a mrazicí komory pro 12 a 9 těl a dále pak chladicí místnost pro další 4 těla. Součástí oddělení patologie je i oddělené zázemí zaměstnanců – šatny pro muže a ženy, umývárny a WC. Zaměstnanci mají navrženou denní místnost s čajovou kuchyňkou, dřezem a umyvadlem. Na oddělení patologie je dále navržena šatna pro sanitáře s vlastním sociálním zázemím (WC, umyvadlo, sprcha). V šatnách zaměstnanců budou pro každého dvě oddělené skříňky na civilní a pracovní oděv. Stejně tak budou oddělené šatní skříňky v hygienickém filtru před vstupem do pitevny (sprchový kout a umyvadlo. U dveří do něj bude na chodbě skříň na špinavé prádlo, které bude denně vyváženo. Příjem vzorků bude zajištěn okýnkem ve dveřním křídle do místnosti 001. Galoše budou při odchodu z pitevny skladovány v botníku při vstupu do hygienického filtru a budou po každém výkonu umývány. Sklad biologického odpadu je v místnosti 025 přímo přístupné z pitevny a zároveň z chodby. Ve všech laboratořích budou oddělené dřezy na umývání nástrojů a umyvadla na umývání rukou. Místnost pitevny je přístupná přes hygienický filtr, kde je umístěn prostor pro umytí a převléknutí zaměstnance. Pro místnosti s chladicími a mrazicími komorami je navržen nový vstup do venkovního prostoru, přes který bude probíhat

převoz těl. Podlaha suterénu je umístěná pod úroveň terénu, z tohoto důvodu je navržena hydraulická plošina před prostorem nového vstupu, která zajistí vyrovnání výškového rozdílu. Všechny pobytové místnosti budou přirozeně osvětlené a větrané okny. Nucená ventilace je navržena v sociálním zázemí personálu, v místnosti pitevny a barvení s odtahem do vnějšího prostoru až nad střešní rovinu objektu. V nuceně větraných místnostech jsou v podhledu osazeny radiální ventilátory. Z čajových kuchyňek nebude proveden nucený odvod vzduchu – v kuchyňkách nebude osazen vaříč. Dále je zřízena úklidová komora s výlevkou a umyvadlem, 3 kanceláře s umyvadly.

§ 30 zákona – během rekonstrukce nevzniknou nové významné zdroje hluku pro okolí.

Příprava teplé vody bude zajištěna v sousedním objektu kotelny. Vytápění objektu bude zajištěno teplovodem. Veškeré přípojky jsou stávající.

Všechny pobytové místnosti budou přirozeně osvětlené a větrané okny. Dle předložené projektové dokumentace jsou výkony elektrických ventilátorů v sanitárních zařízeních pro zaměstnance navrženy s odvodem 80 m<sup>3</sup>, což v případě hygienického zázemí se sprchou neodpovídá platné legislativě § 54 nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a ČSN 73 4108 (umyvadlo 30 m<sup>3</sup>, WC 50 m<sup>3</sup>, sprcha 150 - 200 m<sup>3</sup>), byla stanovena podmínka č. 3.

U sanitárního zařízení je navržen omyvatelný povrch v kabinách WC a předsíňkách WC pouze do výše 1500 mm, což je v rozporu s požadavky § 54 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů (ČSN 73 4108), proto byla stanovena podmínka č. 2.

Vzhledem k tomu, že předmětná dokumentace není v rozporu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno k ní vydat kladné stanovisko.

Mgr. Martina Králová  
vedoucí odd. protiepidemického  
pro okresy Mělník a Nymburk



### **Rozdělovník**

Adresát – osobně  
KHS – ÚP Nymburk ( EPID)