

Poznámky:

- Tento výkres je neodělitelnou součástí stavebního projektu.
- Provedení instalace v ostatních nezařazených prostorách se řídí dle ČSN 33 2000 - 51 edice 3.
- Podstaty ČSN 33 2000 - 51 edice 3 v místnostech pro lékařské účely (díl ČSN 33 2000-7-710).
- Způsob napájení el. zásuvek a všech perenní instalovaných el. spotřebičů v místnostech pro lékařské účely je dán typem místnosti dle ČSN 33 2000-7-710, který je uveden u názvu místnosti.
- Místo vstupu kabelových příloh do služebních ramp, nástěnných vývodů, zdrojových ramp a způsob instalace uří projekt rozvodu elektrických plynů.
- U všech pracovních linek před dodávkou nábytku je nutno zkontrolovat, zda rozměry el. zásuvek odpovídá námu účelové sestavy, aby bylo možné všechny spotřebiče bez problémů zapojit.
- Při realizaci pracovních linek s umyvadlem je nutno počítat s tím, že nad umyvadlem bude dvířková mytka, dvířková deska a zásobník papírových ručníků, proto je nutno ponechat nad pracovní plochou dostatek prostoru.
- Instalační plány jsou orientací, bez znalosti finálního dodavatele. Po výběru dodavatele je nutno provést revizi instalačních podstat.

