

**ROZPOČET**

**Stavba:** Revitalizace Starého děkanství, Nymburk  
**Část:** Vzduchotechnika  
**Zhotovitel:** elipssis s.r.o.  
**Datum:** 3/2022

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková/ dodávka	Cena celkem/ dodávka
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Větrání výstavních prostor</b>				
1.N1	Diagonální ventilátor odvod 600 m3/h/250Pa, příkon 130W, 230 V včetně- pružná manžeta VBM 200 3ks, zpětná klapka RSK 200 1ks včetně- regulátor otáček na omítku REB 2.5N	ks	2	- Kč	- Kč
1.T1	Tlumič hluku D 200 L900	ks	4	- Kč	- Kč
1.K1	Regulační klapka 500x400 se servopohonem s havarijní funkcí 230V	ks	1	- Kč	- Kč
1.K2	Regulační klapka 400x250 se servopohonem s havarijní funkcí 230V	ks	2	- Kč	- Kč
1.Z1	Protidešťová žaluzie pozink plech 500x400 + síto RAL dle výběru	ks	1	- Kč	- Kč
1.Z2	Protidešťová žaluzie pozink plech 400x250 + síto RAL dle výběru	ks	2	- Kč	- Kč
1.F1	Vyústka přívodní 500x400 včetně boxu připojení a upevňovacího rámečku, RAL dle výběru architekta	ks	2	- Kč	- Kč
1.S1	Vyústka odvodní 400x200 včetně boxu připojení a upevňovacího rámečku, RAL dle výběru architekta	ks	2	- Kč	- Kč
1.H1	Hlukotlumící potrubí SONOFLEX MI 203	m	4	- Kč	- Kč
	VZT potrubí čtyřhranné pozink plech	m2	18	- Kč	- Kč
	VZT potrubí kruhové SPIRO D200 včetně tvarovek	m	11	- Kč	- Kč
	Tepelná izolace kaučuk 20mm + AL polep +samolep pro kruhové potrubí	m2	18	- Kč	- Kč
	Montážní a závěsový materiál	kpl	1	- Kč	- Kč
<b>2</b>	<b>Odvod vzduchu soc. zázemí</b>				
2.N1	Radiální ventilátor pod omítku se zpětnou klapkou a časovým doběhem odvod 80 m3/h/70Pa, příkon 34W, 230 V	ks	4	- Kč	- Kč
2.Z1	Mřížka pro odvod vzduchu d160 RAL dle výběru architekta	ks	1	- Kč	- Kč
2.Z2	Mřížka pro odvod vzduchu d100 RAL dle výběru architekta	ks	1	- Kč	- Kč
2.H1	Hlukotlumící potrubí SONOFLEX MI 82	m	3	- Kč	- Kč
	VZT potrubí kruhové SPIRO D160 včetně tvarovek	m	2	- Kč	- Kč
	VZT potrubí kruhové SPIRO D100 včetně tvarovek	m	14	- Kč	- Kč
	VZT potrubí kruhové SPIRO D080 včetně tvarovek	m	1	- Kč	- Kč
	Tepelná izolace kaučuk 20mm + AL polep +samolep pro kruhové potrubí	m2	6	- Kč	- Kč
	Montážní a závěsový materiál	kpl	1	- Kč	- Kč
<b>3</b>	<b>Odvod úklidová komora</b>				
3.N1	Radiální ventilátor pod omítku se zpětnou klapkou a časovým doběhem odvod 50 m3/h/70Pa, příkon 34W, 230 V	ks	1	- Kč	- Kč
3.Z1	Protidešťová žaluzie d100 RAL dle výběru architekta	ks	1	- Kč	- Kč
	VZT potrubí kruhové SPIRO D100 včetně tvarovek	m	1,5	- Kč	- Kč
	VZT potrubí kruhové SPIRO D080 včetně tvarovek	m	0,2	- Kč	- Kč
	Montážní a závěsový materiál	kpl	1	- Kč	- Kč
<b>4</b>	<b>větrání skladu 1.17</b>				
4.Z1	Protidešťová žaluzie pozink plech přibližný rozměr 250x350 (ověřit před montáží) RAL dle výběru architekta	ks	1	- Kč	- Kč
4.F1	Mřížka pro odvod vzduchu přibližný rozměr 250x350 (ověřit před montáží) dle výběru atchitekta	ks	1	- Kč	- Kč

	<b>Projektová dokumentace skutečného provedení</b>	kpl			- Kč
	<b>Montáž</b>	kpl			- Kč
	<b>Doprava</b>	kpl			- Kč
	<b>Provozní zkoušky</b>	kpl			- Kč
	<b>Zaregulování</b>				
	<b>Zaškolení obsluhy</b>	kpl			- Kč
	<b>Cena celkem bez DPH</b>				- Kč