

Označení výplně

301

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice B1+B1, B2, B3, C1+C1, C2, C3

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-C1, C3, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

302

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice B1, B2, B3, C1, C2, C3+C3

Oprava pákového závěsu – nefunguje

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-C2, C3, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

303

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice C3+C3

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C3 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-C1, C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr, chybí záskočka

Označení výplně

304

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

305

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-A2, C1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

306

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

V pozici C2 prasklé sklo

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%- A2, C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-A1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

307

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

308

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 30%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

309

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%- A2, C1, C2 + tmel do 30%, impregnace, nová okapnice-A1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

310

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo C1, C2, AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%- C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-A1, A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

311

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – chybí

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

312

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Klíčky:

Chybí protiplech klíčky

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-A1, A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

313

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – poškozený

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

314

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice A1, C1

Oprava kování pákového zavírače – poškozený

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3 + tmel do 35%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

315

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo C1, AB1 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice A3, C3, poškozený protiplech B3

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr, chybí záskočka

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C3 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

316

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice C1

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-C1, C3, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

317

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 100%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%- A2, C1, C2 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-A1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

318

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, nová okapnice-A1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

319

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice B1

Oprava kování pákového zavírače – poškozený

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C3 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

320

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice C1, C3

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C3 + tmel do 35%, impregnace, nová okapnice-C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

321

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice C3

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB2, AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3 + tmel do 35%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

322

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Poškozené protiplech kličky

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 35%, impregnace,, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

323

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr, zatmelit tmelem otvor po pákovém zavíračí

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Poškozený protiplech kličky 2x

Oprava kování pákového zavírače

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

324

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, zatmelit protikus kování 1x

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

325

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Poškozený protiplech AB

Oprava kování pákového zavírače

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

326

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%- A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, nová okapnice-A1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

327

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

V pozici C2 prasklé sklo

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

V pozici C2 prasklé sklo

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

328

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

329

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%-A1, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

330

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Klíčky:

Chybí záskočka 1x

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

331

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

332

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice C2

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB2, AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2,A3, C2, C3 + tmel do 25%, impregnace, nová okapnice-C1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

333

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice B3

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C3 + tmel do 25%, impregnace, nová okapnice-C2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

334

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB2, AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

335

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-C1, B1 + tmel do 25%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

336

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, B1, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

337

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo C1, AB1 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

338

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

339

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice A1, A2

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

340

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo C3, AB1, AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

341

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB3 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

342

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice A1

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, zatmelení tmelem do 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

343

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, A3, C1, C2, C3, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

344

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

345

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

346

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

347

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

348

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

349

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Opravit protiplech kličky BC1

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

350

Popis oprav:

Z exteriérové a interiérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

351

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

352

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C2, impregnace, nová okapnice-C1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

353

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

354

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

355

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

356

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

357

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo C1, C2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – seřídít

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo C1, C2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

358

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

359

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

360

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Oprava kování pákového zavírače – nefunkční

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo C2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

361

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

362

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice AB2

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr, chybí záskočka

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo C1, C2, AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1, C2, impregnace, nová okapnice-A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

363

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

364

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

365

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

366

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

367

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%- C1, C2 + tmel do 10%, impregnace, nová okapnice-A1, A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

368

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C2, impregnace, nová okapnice-C1, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

369

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

370

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 30%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, C1, C2, impregnace, nová okapnice-A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

371

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 10%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

372

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 30%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%- C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, nová okapnice-A1, A2, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

373

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

V pozici C2 prasklé sklo

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

374

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 30%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 35%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

375

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 10%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 30%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

376

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Kličky:

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 20%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 20%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo AB1, AB2 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-A1, A2, C1, C2 + tmel do 15%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 40%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Označení výplně

377

Popis oprav:

Z interiérové strany:

Rám:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Základní nátěr, vrchní nátěr, křídlo DE3, DE4, C1,C2, C5, C6, AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 nedovírá (repase)- hoblování křídla

Kličky:

Výměna kličky v původním designu pozice DE4

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 25%

Parapet:

Odstranění nátěru broušením 40%, zatmelení tmelem do 10%, základní nátěr, vrchní nátěr

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr

Z exteriérové strany:

Rám:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Křídlo:

Odstranění starého nátěru broušením do 100%, křídlo C5, C6 nedovírá (repase)- hoblování křídla, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Okapnice:

Odstranění nátěru broušením 100%-D1, D2, D3, D4, D5, D6, C1, C2, C3, C4, C5, C6, A1, A2, A3, A4, A5, A6 + tmel do 20%, impregnace, základní nátěr, vrchní nátěr

Zasklení:

Tmelení skel:

Sklenářský tmel do 45%

Parapet:

Kování:

Základní nátěr, vrchní nátěr