



Nemocnice Nymburk s.r.o.
Boleslavská 425
288 01 Nymburk
IČO: 28762886
tel.: 325 505 111

Příloha č. 2 Výzvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel: Nemocnice Nymburk, s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupený: Mgr. Nela Kvačková, jednatelka
IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886

Název zakázky:

DNS03-02 Oprava 1 NP pavilonu H Nemocnice Nymburk s.r.o. II.

Evidenční číslo: DNS03-VZ02/2023

Předmět plnění:

Předmětem plnění je odstranění opotřebenění a poškození v 1NP pavilonu H a uvedení prostor do původního, provozuschopného a technicky vyhovujícího stavu. Bude provedena také obnova kompletačních konstrukcí.

I. 1NP

Stávající podlahové konstrukce jsou nevhodně provedeny z anhydridových (sádrových) potěru bez vyztužení v nedostatečné tloušťce. Pod touto roznášecí vrstvou byla instalovaná kročejová minerální izolace s nízkou dynamickou tuhostí. Tato izolace sesedla do takové míry, že nedostatečně pevná roznášecí vrstva v mnoha namáhaných místech vypraskala a poškodila nášlapné vrstvy.

V návaznosti na tuto skutečnost, je nutné obnovit celé souvrství v celé ploše pod PVC a realizovat podlahu vč. nové kročejové vyhovující izolace. Nebude tak již docházet k degradaci nově osazeného antistatického PVC.

Dojde k obnově porušených SDK stropních kcí v nezbytném rozsahu (30-50%). Zároveň budou vyměněna stávající trubcová svítidla za úsporná LED v prostorách pro pacienty.

Bude obnovena původní pozice sesterny v okenní partii, tak aby bylo vytvořeno vhodnější pracovní prostředí.

Ze stávajících obkladů stěn budou odstraněny dožitě a vypraskané výplně spar. Budou obnoveny v epoxidové spárovací hmotě a zároveň budou vyplněny epoxidovou spárovací hmotou otvory, které zůstaly po demontovaných kotevních systémech.

Budou provedeny strukturální rozvody datové sítě dle standardu pro kyberbezpečnost v protipožárním provedení umožňující certifikaci TIČR.

Po dokončení stavebních prací bude provedena výmalba všech prostor vč. zárubní.