



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

MATERIÁL:

- ocel S235JR dle ČSN EN 10025-2, dokument kontroly 3.1 dle ČSN EN 10204
- ocel S235J0 (uzavřené profily) dle ČSN EN 10210-1, dokument kontroly 3.1 dle ČSN EN 10025-1
- spojovací a kotevní materiál kvality 8.8
- chemické kotevní patроны specifikovány ve výkresech, v TZ a v SV
- šroubové sestavy dle ČSN EN ISO 15048-1

PKO:

- protikorozní ochrana konstrukce: žárové zinkování
- vnější hrany dílců upravit dle ČSN EN ISO 10944-3 (zkosené, nebo zaoblené: r=2,0mm)
- protikorozní ochrana spojovacích a kotevních prvků: tZn (žárové zinkování)
- protikorozní ochrana roštů a ostatních drobných dílců: žárové zinkování

POZNÁMKY:

- třída provedení konstrukce "EXC2" dle ČSN EN 1090-2+A1
- výrobní tolerance dle ČSN EN 1090-2:2019 (třída funkčních tolerancí 1). Dílce s čelními deskami budou vyrobeny se zápornou tolerancí celkové délky
- třída provedení svarů "C" dle ČSN EN ISO 5817
- svary značeny dle ČSN EN ISO 2553
- u koutových svarů značena jmenovitá tloušťka "a"
- neoznačené svary svařit na plnou únosnost
- všechny svary musí být uzavřeny
- ocelová konstrukce není navržena na požární odolnost R15
- přesné rozměry stávajících konstrukcí zaměřit před zpracováním dílenské dokumentace
- příprava otvorů na dílcích pro žárové zinkování je předmětem dílenské dokumentace

- KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH
- VEŠKERÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

STAVEBNÍK
Nemocnice Nymburk s.r.o.
IČ: 28762886; Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk

STAVBA
PŘÍSTAVBA BEZBARIÉROVÉ RAMPY POLIKLINIKY VELKÉ VALY
k.ú. Nymburk [708232], parc.č.st.318/1 s parc.č.218/3

HLAVNÍ PROJEKTANT
Ing. Radek Prokop

KONTRLOVAL
Ing. Radek Prokop

VYPRACOVAL
Ing. Stanislava Neubergová, Ph.D.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ATELIER 87 s.r.o.
Šmolikova 900/56, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
tel.: +420 723 950 005, email: libecajt@atelier87.cz
http://www.atelier87.cz

| STUPEŇ | DATUM | Č. ZAKÁZKY | FORMÁT | MĚŘÍTKO | KOPIE Č. |
|------------------------|--------|------------|--------|---------|----------|
| DPZ + DPS | 6/2024 | 12/2024 | 2xA4 | 1: 50 | |
| ČÍSLO A NÁZEV VÝKRESU: | | | | | |
| D.1.1.6 Pohled | | | | | |

Všechny části dokumentace je dlešním vlastnictvím zpracovatele dokumentace de zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Žádná část dokumentace tudíž nesmí být bez souhlasu autora rozmnožována, upravována či využívána k jiným účelům než byla zhotovena.