

č.m.	<i>název místnosti</i>	<i>udržovaná osvětleno st Em (lx)</i>	<i>index podání barev Ra</i>	<i>barevný vzhled (tón) světla</i>
1	ČERPACÍ STANICE VODY	200	60	TB

č.m	<i>zdroj světla</i>	<i>činitel omezení oslnění UGRL</i>	<i>vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51ed. 3</i>	<i>plocha m²</i>	<i>poznámka</i>
1	Z	25	1		

1 – AA5,AB5,AC1,AD2,AE1,AF2, AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BC2,BD1, BE1, CA1,CB1

Stavba: ČERPÁNÍ VODY PRO VÝTOKOVÁ MÍSTA V AREÁLU HZS NYMBURK
Zak.č. : V-19-2016
Datum : 09 / 2016
Výkr. č.: D.1.4.3-1
LEGENDA MÍSTNOSTÍ, VNĚJŠÍCH VLIVŮ A UM. OSVĚTLENÍ