



Legenda:

- Energokanál
- Potrubí ÚT PŘÍVOD
- Potrubí ÚT VRAT
- Potrubí teplé vody
- POTRUBÍ CIRKULACE
- Hranice výkopu

UT	TUV	C
DN32	De32	De28
13m	12,5m	

Dimenze potrubí, celkové délky

Přezdění kanálu z plných cihel



Přezdění kanálu z plných cihel

POZNÁMKY

- VZHLÉDEM K TOMU, ŽE SE Z ČÁSTI JEDNÁ O REKONSTRUKCI, LZE BĚHEM PROVÁDĚNÍ PŘEDPOKLÁDAT DROBNÉ ODCHYLKY OD PŘEDPOKLADU PROJEKTU, KTERÉ VŠAK NEBUDOU MÍT PODSTATNÝ VLIV NA CELKOVÉ ŘEŠENÍ. PŘI ZJIŠTĚNÍ VĚTŠÍCH DISPROPORCÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ ZHOTOVITEL ZAJISTIT VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ. V MÍSTĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH SÍTÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚN POUZE RUČNÍ ODKOP.
- PRO PŘESNÉ URČENÍ HRANIC POZEMKŮ PROVEDE ZHOTOVITEL VYTÝČENÍ
- BUDOU DODRŽENY PODMÍNKY DOTČENÝCH ÚČASTNÍKŮ STAVBY A JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ DANÉ JEJICH PÍSEMNÝM STANOVISKEM

Zodp.projektant:	Ing. Pavel Vilman	HIP:	Ing. Pavel Vilman
Datum:	02/2017	Datum:	02/2017
Vypracoval:	Ing. Michal Pavlíček	Kontroloval:	Ing. František Zápěca
Datum:	02/2017	Datum:	02/2017
Generální projektant:	TENZA, a.s. Svatopetrská 7, 617 00 Brno		
Projektant části PD:			
Investor:	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk	Číslo zakázky:	Z17013
Kraj:	Středočeský kraj	Číslo střediska:	20
Místo stavby:	Mateřská škola U pejska a koťičky, Karla Čapka 1968, 288 03, Nymburk	Stupeň:	-
Stavba:	Oprava sekundárních rozvodů MŠ Nymburk	Formát:	4 x A4
SO/PS/DPS (ZO):	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		Paré:
Název výkresu:	SITUACE	Měřítko:	1:200
Název souboru:	---	Archivní číslo:	Z17013-D2-03
		Revize:	0
		Pořadové číslo:	03

Tento výkres je vlastnictvím firmy Tenza, a.s. a nesmí být poskytnut třetím stranám bez písemného souhlasu majitele nebo zneužit jiným způsobem.