


Potrubi	Tloušťka izolace TUV+C [mm]	Tloušťka izolace UT [mm]	Izolace
PPR De25	30	---	Potrubní pouzdro s hliníkovou folií
PPR De32	40	---	
PPR De40	40	---	
Oc. DN32	---	50	
PPR potrubí v tlakové řadě PN20			

Zodp.projektant:	Ing. Pavel Vilman	HIP:	Ing. Pavel Vilman
Datum:	02/2017	Datum:	02/2017
Vypracoval:	Ing. Michal Pavlíček	Kontroloval:	Ing. František Zápěca
Datum:	02/2017	Datum:	02/2017
Generální projektant:	TENZA, a.s. Svatopetrská 7, 617 00 Brno	 TENZA, a.s. Svatopetrská 7, 617 00 Brno	
Projektant části PD:			
Investor:	Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk	Číslo zakázky:	Z17013
Kraj:	Středočeský kraj	Číslo střediska:	20
Místo stavby:	Matěřská škola U pejska a kočičky, Karla Čapka 1968, 288 03, Nymburk	Stupeň:	-
Stavba:	Oprava sekundárních rozvodů MŠ Nymburk	Formát:	3xA4
SO/PS/DPS (ZD):	D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	Paré:	
Název výkresu:	Oprava J1 (J2)	Měřítko:	1:20
Název souboru: ---	Archivní číslo: Z17013-02-13	Revize:	Pořadové číslo: 013

Tento výkres je vlastnictvím firmy Tenza, a.s. a nesmí být poskytnut třetím stranám bez písemného souhlasu majitele nebo zneužit jiným způsobem.