



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVNÍSTĚ STŘEDNÍCH
ČECH V PRAZE



56/2017

Městský úřad Nymburk	
Zprac.: _____	Podat přílohu: _____
Číslo doporuč.: _____	_____
Došlo dne: 20.06.2017	_____
Číslo optou: 060/30461/2017	_____
Číslo jedn.: _____	_____

Váš dopis čj. / ze dne: ŠKaPP/060/21595/2017/Van / 09.05.2017
Naše čj.: NPU-321/36701/2017
Vyřizuje: Ing. Gottwaldová M.
Spisový znak: 820.2

Praha 14.06.2017

Městský úřad Nymburk
Odbor školství, kultury
a památkové péče
Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk

Odborné vyjádření podle ust. § 14 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Věc: Nymburk, správní obvod obce Nymburk, MPZ, Náměstí Přemyslovců, administrativní budova při radnici č.p. 163, st.p.č. 101 k.ú. Nymburk, výměna oken

K Vaší žádosti doručené dne 11.05.2017, jejíž přílohou je projektová dokumentace „Výměna jižních oken radnice č.p. 163, MěÚ Nymburk“, kterou vypracovala firma IQ stavby a projekty s.r.o., Kabešova 943/2, 190 00 Praha 9, zodpovědný projektant Ing. D. Vytvar, Vám sdělujeme následující:

Administrativní budova MěÚ Nymburk je součástí historického objektu radnice, ke kterému byla přistavěna dle plánů architekta B. Slámy v letech 1948-51¹. Administrativní budova leží při ulici Boleslavská třída. Jedná se o jednoduše řešenou stavbu s hladkou fasádou a ustoupeným posledním patrem. Přístavba má zhruba obdélný půdorys a je završena sedlovou střechou krytou plechem.

Okna hlavního průčelí do Boleslavské třídy již nejsou původní, byla před několika lety vyměněna za okna jednoduchá, dřevěná se zachovaným členěním. Naproti tomu okna dvorní fasády původní stále jsou. Jedná se o dvojítá okna s deštěnou špaletou tzv. okna špaletová, přičemž venkovní i vnitřní křídla jsou dovnitř otvíravá. Okna mají různé rozměry a členění, převážně se jedná o okna dvoukřídlá (u kanceláří). Okna na záchodě a u schodiště jsou pouze jednoduchá a odlišně členěná. U schodiště jsou osazena vysoká obdélná okna, která jsou po výšce dělena na čtyři stejně velká čtvercová křídla. Okna na záchod mají různou velikost a jsou osazena mléčným, strukturovaným sklem. Kování oken je též převážně původní, jedná se o oblé, pochromované kličky. Všechna okna jsou nyní opatřena světlým, krycím nátěr v odstínu slonové kosti.

Záměrem žadatele je provést výměnu stávajících oken za okna nová. Bude se jednat o okna jednoduchá, dřevěná, provedená z tzv. europofilů. Členění oken bude zachováno a bude snaha zachovat i pohledovou šířku profilů. Příčle budou provedeny nalepením replik původních prvků na sklo. Oken budou zasklena izolačním dvojsklem. Pokud to bude možné, tak bude použito původní kování. Barva rámců, distančních rámečků i systémových okapniček bude provedena v odstínu slonové kosti. Okna budou osazena do stávajících otvorů tak, aby vnější ostění přesahovala okenní rám a došlo k potlačení jeho šířky. Vnitřní parapety jsou navrženy dřevěné v barvě slonové kosti, venkovní parapety budou opatřeny TiZn předzvětralým (patinovaným) plechem.

Záměrem žadatele je též výměna čtyř kusů oken na historické budově, která je zapsána jako nemovitá kulturní památka rejst. č. 31917/2-1892. Jedná se však o nepůvodní okna ve 4. NP budovy.

Zamýšlené výměna oken administrativní budovy radnice je z hlediska památkové péče přijatelná za těchto podmínek:

1. Nová okna budou osazena do pozice současných vnějších oken a to tak, že rámy budou částečně do špalety zapuštěny, tudíž budou zvenku viditelné v maximální šířce cca 20 mm.
2. U nových oken bude použito původní kování, zejména kličky.

¹ Líbal, D. a Macháčková, J.: Nymburk – stavebně historický průzkum historické části města, Praha 1970.

3. Pracovníkům památkové péče budou předloženy ke schválení barevné vzorky nových oken.
4. Alespoň jedno schodišťové okno a jedno dvojité okno s deštěnou špaletou bude zachováno a pouze repasováno.

Způsob repase vybraných kusů oken doporučujeme konzultovat s pracovníky památkové péče včetně zástupce NPÚ ÚOP středních Čech.

Zdůvodnění

Administrativní budova, která vznikla jako přístavba k radnici v letech 1948-51, není nemovitou kulturní památkou, ale leží na území městské památkové zóny Nymburk, která byly pro své urbanistické, památkové a stavebně-historické kvality prohlášena dne 10. září 1992 vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476. o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.

Administrativní budova MěÚ Nymburk, která vznikla jako přístavba k historickému objektu radnice v letech 1948-51, je dnes již neodmyslitelnou součástí nejen radnice samotné ale i města. Jedná se o architektonicky jednoduše řešený objekt, který svou hmotou na historickou budovu navazuje a nijak ji nekonkuruje.

Výměna oken na administrativní budově (přístavbě radnice) je z pohledu památkové péče možná. Nicméně je nutné, aby nebyl narušen vnější vzhled budovy, proto budou nová okna osazena tzv. za špaletu do pozice současných vnějších oken, a to tak, že rám bude do špalety (ostění) částečně zapuštěn, tudíž bude z vnějšku viditelný v maximální šířce 20 mm. Toto osazení navíc navazuje na původní řešení. Dále je nutné, aby na nových oknech bylo užito původní kování, zejména kličky. Díky tomu bude navozen historický vzhled a též udržena materiálová kontinuita i u nových oken. Vzhledem k tomu, že i okna vyrobená na počátku 50. let 20. století představují autentický truhlářský prvek dokládající řemeslnou úroveň doby svého vzniku, tak je vhodné, aby byly alespoň minimálně a příkladově zachovány. Z toho důvodu je nutné, aby bylo zachováno a repasováno alespoň jedno schodišťové okno a jedno dvojité okno s deštěnou špaletou. Konkrétní okna pro repasi budou na místě určena s pracovníky památkové péče včetně zástupce NPÚ ÚOP středních Čech a předpokládáme, že vhodný způsob repase bude s nimi dále konzultován.



Mgr. Eva Zápalková
Vedoucí odboru péče o památkový fond

Příloha pro MěÚ Nymburk: projektová dokumentace „Výměna jižních oken radnice č.p. 163, MěÚ Nymburk“, kterou vypracovala firma IQ stavby a projekty s.r.o., Kabešova 943/2, 190 00 Praha 9