



**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVNÍSTĚ STŘEDNÍCH
ČECH V PRAZE**

Váš dopis čj. / ze dne: ŠKaPP/060/21593/2017/Van / 09.05.2017

Naše čj.: NPU-321/36706/2017

Vyřizuje Ing. Gottwaldová M.

Spisový znak: 820.2

Praha 26.05.2017

Městský úřad Nymburk	
Zpráva:	Podat přílohu:
Číslo dopisu:	1/10 v.
Dodání dne:	30 -05- 2017
Číslo spisové:	160/ 26509/2017
Číslo jedn.:	

Městský úřad Nymburk

Odbor školství, kultury
a památkové péče

Náměstí Přemyslovců 163

288 28 Nymburk

Odborné vyjádření podle ust. § 14 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Věc: Nymburk, správní obvod obce Nymburk, MPZ, Tyršova ulice, Hádkovo městské divadlo čp. 5, st.p.č. 9/1 k.ú. Nymburk, rekonstrukce schodišťových prosklených stěn

K Vaší žádosti doručené dne 11.05.2017, jejíž přílohou je projektová dokumentace „Rekonstrukce 2 ks portálových stěn Hádkova divadla“, kterou vypracovala firma IQ stavby a projekty s.r.o., Kabešova 943/2, 190 00 Praha 9, zodpovědný projektant Ing. D. Vytvar, Vám sdělujeme následující:

Hádkovo městské divadlo č.p. 5 leží v ulici Tyršova v bezprostřední blízkosti kostela sv. Jana Nepomuckého. Tuto zvláštní polohu přímo navazující na stavbu kostela vysvětluje poměrně komplikovaná stavební historie daného místa. Funkcionalistická budova divadla je postaveno na členitém půdoryse mající zhruba tvar písmena T. Hmotové řešení stavby je poměrně složité, budova je sestavena z několika kvádrů různých výšek, které vytvářejí jednotlivá křídla budovy.

Hlavní vstup do budovy je umístěn v severním průčelí budovy v ulici Tyršova. V převýšeném středovém rizalitu napravo od vstupu (při čelním pohledu) se nacházejí velkoformátové prosklené stěny. Kompozičně jsou stěny členěny na čtyři stejné čtverce a každý čtverec je vertikálně členěn na čtyři podélné obdélníky. Dva tyto středové obdélníky jsou pak dále rozděleny na osm stejných čtverců. Konstrukčně jsou tyto stěny provedeny z ocelových profil T 35, zasklených jednoduchým čirým sklem do tmelu, stěny jsou pevné bez možnosti otvírání. Stávající barva ocelových profilů (červená rubínová) je již velmi vybledlá až matná. Stejně velkoformátové prosklené stěny se pak nacházejí též v jižním průčelí budovy. Technický stav prosklených stěn již vlivem zanedbání údržby není dobrý.

Záměrem žadatele je provést rekonstrukci velkoformátových prosklených stěn schodiště divadla. Jedná se v podstatě o výměnu dané stěny za novu se stejným členěním a za dodržení přibližně stejné původní profilace (pohledová šířka profilů 35-40 mm). Zasklení však bude provedeno izolačními dvojskly (vnitřní rámeček v barvě matné černé), a to do systémových ocelových či hliníkových profilů s přerušením tepelného mostu, barva rámu bude buď matná RAL 7016 - šedá grafitová nebo matná RAL 3003 - červená rubínová. V úrovni schodišťových podest je uvažováno s alternativou otvíravých částí — okna dovnitř výklopná, kování bílý kov.

Zamýšlené rekonstrukce (výměna) velkoformátových prosklených stěn schodiště divadla je z hlediska památkové péče přijatelná za těchto podmínek:

1. Pracovníkům památkové péče včetně zástupce NPÚ ÚOP středních Čech bude předložena ke schválení též výrobní dokumentace velkoformátových prosklených stěn.
2. Pracovníkům památkové péče včetně zástupce NPÚ ÚOP středních Čech budou předloženy ke schválení fyzické vzorky barevného řešení rámu stěn.

Zdůvodnění

Objekt Hádkovo městského divadla č.p. 5 v ulici Tyršova není nemovitou kulturní památkou, ale leží na území městské památkové zóny Nymburk, která byly pro své urbanistické, památkové a stavebně-

historické kvality prohlášena dne 10. září 1992 vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476. o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny.

Funkcionalistická budova městského divadla byla postavena jako novostavba v r. 1936 dle projektu architekta Jaroslava Koska, žáka Josefa Gočára. Divadlo stojí na místě se zajímavým stavebně – historickým vývojem. Nejprve zde stála loď gotického chrámu Panny Marie připojeného k dominikánskému klášteru. Nicméně během husitských válek byla tato chrámová loď i s kostelem pobořena a později již neobnovena. Poté zde zasahoval blok renesančních domů, které však byly zničeny za 30. leté války. Až r. 1871 byla v místě chrámové lodi postavena jednopatrová budova s neorenesančním průčelím, sloužící rovněž jako radnice. Také tato budova byla zbořena, aby zde r. 1935 mohlo být vystavěno nové divadlo.¹

I přes tento komplikovaný vývoj je v současnosti funkcionalistická budova divadla neodmyslitelnou součástí městské zástavby i jeho urbanistické struktury. Budova Hlávkova městského divadla navíc představuje architektonicky kvalitní moderní stavbu provedenou v duchu funkcionalismu. Ačkoliv hmotové řešení budovy divadla není zcela tradiční, tak přineslo ještě poměrně kvalitní moderní vrstvu do stavebně – historického vývoje města Nymburk.

Zamýšlená rekonstrukce (výměna) velkoformátových prosklených stěn na budově divadla je z hlediska památkové péče možná. Velkoformátové stěny představují důležitý architektonický prvek, který se výrazně uplatňuje na průčelí budovy. Ačkoliv by z pohledu památkové péče bylo ideální dotčené stěny pouze repasovat, tak předložený návrh počítá v podstatě s vytvořením jejich replik. Nové stěny budou mít stejné členění, bude zhruba dodržena původní profilace a též konstrukční princip nových stěn bude obdobný, ačkoliv nyní budou využity moderní ocelové či hliníkové profily. Z těchto důvodů považujeme výměnu stávajících velkoformátových stěn za akceptovatelnou. Nicméně zejména při výrobě stěn je nutné, aby bylo dodrženo výše uvedené (zachování členění, profilace, obdobný konstrukční systém), a proto požadujeme též předložení výrobní dokumentace dotčených stěn ke schválení. Dále je nutné, aby byla vybraná barevnost odsouhlasena na fyzických vzorcích, protože jedině tak může být zodpovědně posouzeno její vhodnost a finální působení.



Mgr. Eva Zápalková
Vedoucí odboru péče o památkový fond

Příloha pro MěÚ Nymburk: projektová dokumentace „Rekonstrukce 2 ks portálových stěn Hálkova divadla“, kterou vypracovala firma IQ stavby a projekty s.r.o., Kabešova 943/2, 190 00 Praha 9

¹ Líbal, D. a Macháčková, J.: Nymburk – stavebně historický průzkum historické části města, Praha 1970.