



MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK

odbor školství, kultury a památkové péče

Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk 288 28

Vážený pan
Ing. Vladimír Sedlecký

Jaromírova č. p. 67
128 00 P R A H A 2

Č. j.: ŠKaPP/060/53466/2012/Van
Spis zn.: ŠKaPP/060/53466/2012/134/2012
Vyřizuje/telefon: Renata Vančurová/325 501 357
E-mail: renata.vancurova@meu-nbk.cz

Nymburk: 16. 1. 2013

Závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk ke stavebním úpravám objektu Městské knihovny, Palackého tř. č. p. 1749, Nymburk (pozemek parc. č. 219/2, k. ú. 708232 Nymburk)

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče, jako orgán příslušný k výkonu přenesené působnosti na úseku státní památkové péče podle § 29 odst. 2 písmeno b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 20/1987 Sb.“) na základě žádosti **Města Nymburk, Náměstí Přemyslovců č. p. 163, 288 28 Nymburk, IČ 002 39 500**, které zastupuje na základě písemné plné moci pan Ing. Vladimír Sedlecký, Do polí 172/13, 158 00 Praha 5 (doručovací adresa – Jaromírova 67, 128 00 Praha 2), IČ 672 68 463, **ve věci stavebních úprav objektu Městské knihovny, Palackého tř. č. p. 1749, Nymburk** [Navrženy jsou stavební úpravy objektu Městské knihovny v Nymburce spočívající v zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, v zateplení střechy objektu vč. provedení nových klempířských prvků z titan-zinku v rozsahu a umístění stávajících - žlaby, svody, oplechování atik a zídek (střecha hlavního objektu je oblouková, bez tepelné izolace, nevětraná, zateplení střechy hlavního objektu je navrženo z minerální vaty, např. ORSIL tl. 240 mm, střecha přístavby je pultová s tepelnou izolací, nevětraná, pro zateplení střechy přístavby je navrženo nejprve odstranit plechovou krytinu přístavby a bednění konstrukce pultové střechy, nově navržená tepelná izolace, např. ISOVER tl. 140 mm by se měla položit na stávající povrch betonové vrstvy střechy, poté by se mělo provést nové zaklopení v původním rozsahu z OSB desek, příp. dřevěných prken, nová hydroizolační vrstva pultové střechy má být provedena jako foliová), v demontáži stávajících dřevěných oken vč. parapetů a osazení nových dřevěných oken s izolačním dvojsklem vč. parapetů (stávající okna jsou dřevěná, zdvojená, otvíravá a sklápěcí, členění oken – okna jsou v jedné třetině šířky předělena dřevěnou, pevnou stojnou, širší část okna je vyplněna jednokřídlovou, dále nečleněnou výplní, barva oken je tmavě hnědá, nová okna mají být opět dřevěná s izolačním dvojsklem, shodného členění), ve výměně stávajících mechanicky otvíravých dveří za automaticky posuvné dveře - jedná se o hlavní vstup v Palackého třídy (stávající mechanicky otvíravé dveře jsou rozděleny do čtyř shodných prosklených částí, z nichž pravá část je otvíravá, dveře mají nadsvětlík rozdělený do dvou prosklených shodných částí, barva dveří je v kombinaci zelená/bílá, automaticky posuvné dveře mají být shodného členění, rám dveří je navržen z hliníkových profilů, barva přírodní hliník, zasklení má být izolačním dvojsklem), ve

výměně stávajících prosklených ocelových vstupních dveří za prosklené hliníkové dveře – jedná se o zadní vchod z Dlouhé třídy (stávající vstupní dveře – jedná se o dvoukřídlé, prosklené dveře s nadsvětlíkem rozděleným do dvou shodných částí, nové vstupní dveře mají být shodného členění, rám dveří je navržen z hliníkových profilů, barva má být upřesněna dle odstínu fasády, zasklení má být izolačním dvojsklem), dále ve výměně světél v čítárně, studovně a foyer, v instalaci šikmé schodišťové plošiny pro zabezpečení bezbariérového přístupu, ve zbourání a novém vyzdění plotu směrem do Dlouhé třídy (plot je navržen ze ztraceného bednění – KB bloky 300/250, plot by měl být opatřen omítkou se svrchním nátěrem shodným s barvou fasády), v odstranění vlhkosti soklové části objektu – odkopání terénu, instalace odvětrávacího drenážního systému a v úpravě dvorku – navrženo je provést snížení úrovně dvorku cca 0,3 – 0,5 m, dále je navrženo provést nový povrch použitím zámkové dlažby, např. BEST LEGEND), **na pozemku parc. č. 219/2, v obci 537004 Nymburk a k. ú. 708232 Nymburk**, doručené dne 20. 11. 2012 a k ní připojené projektové dokumentace pro stavební řízení - „Výměna oken a zateplení budovy, výměna elektro foyer, studovny a čítárny – Městská knihovna, Palackého čp. 1749, 288 02 Nymburk“, kterou zpracoval pan Ing. Vladimír Sedlecký, Do polí 172/13, 158 00 Praha 5 (doručovací adresa – Jaromírova 67, 128 00 Praha 2), IČ 672 68 463, datum zpracování XI./2012 a dále na základě písemného vyjádření Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále jen „NPÚ - ÚOPSC“), č. j. NPÚ - 321/100744/2012 ze dne 19. 12. 2012 (Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče obdržel vyjádření NPÚ - ÚOPSC č. j. NPÚ - 321/100744/2012 dne 20. 12. 2012) vydává ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., toto **závazné stanovisko**:

Plánované stavební úpravy objektu Městské knihovny, Palackého tř. č. p. 1749, Nymburk, na pozemku parc. č. 219/2, v obci 537004 Nymburk a k. ú. 708232 Nymburk, na území městské památkové zóny Nymburk (prohlášené vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny ze dne 10. září 1992) **jsou** ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., z hlediska zájmů státní památkové péče **přípustné** při dodržení následujících základních podmínek, stanovených v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

1. Vnější zateplení objektu bude provedeno dle předložené projektové dokumentace s tím, že členění štítu směrem do Dlouhé třídy ve tvaru vlašťovčího ocasu s horní římsou bude zachováno.
2. Zateplení střechy hlavního objektu a přístavby bude realizováno dle předložené projektové dokumentace.
3. Nová okna budou vyrobena ze dřeva, a to z masivu, event. z předpřipravených lepených profilů, tzv. europofilů. Nová okna budou svými rozměry a členěním odpovídat stávajícím okenním výplním.
4. Nová okna budou osazena k vnějšímu líci fasády tak, aby byla zachována standardní hloubka špalet cca 15 cm.
5. Stávající mechanicky otvíravé dveře (hlavní vstup z Palackého třídy) budou nahrazeny automaticky posuvnými dveřmi shodného členění.
6. Stávající prosklené ocelové vstupní dveře (zadní vchod z Dlouhé třídy) budou nahrazeny novými hliníkovými dveřmi shodného členění.
7. K interiérovým úpravám nejsou připomínky.
8. Fasádní nátěr bude dostatečně prodyšný a svými optickými vlastnostmi a způsobem stárnutí bude korespondovat s tradičními nátěrovými materiály – tzn., že bude použit vápenný či kvalitní silikátový nátěr.
9. Navržené barevné nátěry plochy objektu a soklové partie budou před celoplošnou aplikací provedeny ve vzorku o velikosti 40 x 40 cm vždy pro každý barevný odstín. Vzorky budou zkontrolovány v rámci kontrolního dne. O tomto vyhodnocení bude sepsán protokol.
10. Nově provedený plot bude opatřen omítkou, barva plotu bude shodná s barvou fasády.

11. Na úpravu dvorku bude použita betonová dlažba, která se bude svým provedením co nejvíce blížit tradiční kamenné dlažbě – tzn. pravidelné formáty buď čtvercového nebo obdélného formátu (nikoliv kombinace), kladené řádkově, v přírodní barevnosti (např. šedá na způsob žuly).
12. V průběhu realizace stavebních prací bude na stavbě stanoven režim kontrolních dnů z důvodu zajištění památkového dohledu.

O d ů v o d n ě n í

Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců č. p. 163, 288 28 Nymburk, IČ 002 39 500, které zastupuje na základě písemné plné moci ze dne 14. 11. 2012 pan Ing. Vladimír Sedlecký, Do polí 172/13, 158 00 Praha 5 (doručovací adresa – Jaromírova 67, 128 00 Praha 2), IČ 672 68 463, předložilo ke správnímu řízení žádost ke stavebním úpravám objektu Městské knihovny, Palackého tř. č. p. 1749, Nymburk, na pozemku parc. č. 219/2, v obci 537004 Nymburk a k. ú. 708232 Nymburk. Žádost byla zpracována písemnou formou, jejíž součástí byla projektová dokumentace pro stavební řízení - „Výměna oken a zateplení budovy, výměna elektro foyer, studovny a čítárny – Městská knihovna, Palackého čp. 1749, 288 02 Nymburk“ [zpracoval pan Ing. Vladimír Sedlecký, Do polí 172/13, 158 00 Praha 5 (doručovací adresa – Jaromírova 67, 128 00 Praha 2), IČ 672 68 463, datum zpracování XI./2012]. Záměrem žadatele je zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem, zateplení střechy objektu vč. provedení nových klempířských prvků z titaninku v rozsahu a umístění stávajících, demontáž stávajících dřevěných oken vč. parapetů a osazení nových dřevěných oken s izolačním dvojsklem vč. parapetů, výměna stávajících mechanicky otvíravých dveří za automaticky posuvné dveře (hlavní vstup v Palackého třídy), výměna stávajících prosklených ocelových vstupních dveří za prosklené hliníkové dveře (zadní vchod z Dlouhé třídy), výměna světel v čítárně, studovně a foyer, instalace šikmé schodišťové plošiny pro zabezpečení bezbariérového přístupu, zbourání a nové vyzdění plotu směrem do Dlouhé třídy, odstranění vlhkosti soklové části objektu a úprava dvorku. Záměr žadatele byl předběžně konzultován se zástupcem Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče a se zástupcem NPÚ – ÚOPSC.

Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče, si k žádosti Města Nymburka, které zastupuje na základě písemné plné moci pan Ing. Vladimír Sedlecký, Praha, vyžádal ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb. vyjádření NPÚ - ÚOPSC, jakožto odborné organizace státní památkové péče.

NPÚ - ÚOPSC ve svém vyjádření č. j. NPÚ – 321/100744/2012 ze dne 19. 12. 2012 konstatoval, že k žádosti jsou z památkového hlediska připomínky – viz body 1 - 12, které jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí a které je nutné při plánovaných stavebních úpravách objektu Městské knihovny č. p. 1749, na Palackého třídě v Nymburce **plně respektovat**.

Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče k výměně stávajících dřevěných oken za nová okna u objektu Městské knihovny na Palackého třídě v Nymburce, uvedl, že předpřipravené lepené profily, tzv. europřifily lze uplatnit pouze za předpokladu užití kvalitních subtilních dřevěných lamel s dobře vyřešenými detaily (s okapničkami v úpravě dřeva, bez plastových chrániček větracích otvorů a meziskelního dělení).

Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče dále uvedl, že právě okna a dveře jsou jedním z nejvýraznějších architektonických prvků průčelí a proto je jejich vzhled velmi podstatný. Vývoj okenních a dveřních otvorů úzce souvisí s celkovým vývojem stavitelství a architektury. Okna a dveře jsou cennou součástí exteriéru i interiéru každého objektu, výrazně se podílí na jeho architektonickém výrazu a mají velkou vypovídací schopnost. Zajímavé původní detaily těchto stavebních prvků značně přispívají k zachování věrohodnosti starších staveb.

Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče k použití silikátových fasádních barev uvedl, že se používají již více než sto let. V původní formě bylo jejich pojivem sodné vodní sklo, tj. křemičitan sodný. Kvůli problémům s výkvěty bylo od použití tohoto pojiva ustoupeno a

v posledních desetiletích se silikátové barvy vyrábějí výhradně na bázi draselného vodního skla, tj. křemičitanu draselného.

Při kontrolních dnech, bude-li potřeba řešit některé detaily, např. finální barvu oken, finální barvu nových vstupních dveří, druh dlažby určené na úpravu dvorku, dále způsob horního krytí nového plotu směrem do Dlouhé třídy, bude při výkonu dozoru (§ 29 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů) proveden jednoduchý záznam o stavbě a po konzultaci s NPÚ – ÚOPSC bude postupováno podle § 118 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení shromažďování podkladů pro vydání závazného stanoviska ke stavebním úpravám objektu Městské knihovny č. p. 1749 na Palackého třídě v Nymburce, na pozemku parc. č. 219/2, v obci 537004 Nymburk a k. ú. 708232 Nymburk byla účastníku řízení dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu poskytnuta možnost před vydáním závazného stanoviska vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě do 15. 1. 2013. Účastník řízení svého práva vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro vydání závazného stanoviska k výše uvedené záležitosti v určené lhůtě nevyužil.

Objekt Městské knihovny na Palackého třídě v Nymburce není kulturní památkou, nachází se však v centrální části městské památkové zóny Nymburk. Předmětný objekt je novostavbou vystavěnou před II. světovou válkou, v roce 1928. Jedná se o objekt bývalého kina Oko, jehož prostory od roku 1961 využívá nymburská knihovna. V minulých letech byla realizována rozsáhlá rekonstrukce daného objektu při které byly zrušeny balkóny bývalého kina, které tvořily významný dobový interiér. Dnes se v druhém nadzemním podlaží nachází velký sál, zaklenutý skořepinou s profilovanými klenebními železobetonovými pasy. Při rekonstrukci došlo i k výměně oken a dveří, střecha objektu byla opatřena asfaltovou lepenkou. Nejvýraznějším architektonickým prvkem na fasádě předmětného objektu je štít do Dlouhé třídy ve tvaru vlaštovčího ocasu, který musí být při realizaci stavebních úprav ve svém tvaru zachován.

Závěrem lze konstatovat, že se jedná se o hodnotný objekt moderní architektury, který se díky své situovanosti ve vnitrobloku pohledově příliš neuplatňuje. Vzhledem k absenci archivních fotografií, není možné navrátit vhodnější členění oken objektu, nově navržená okna si tedy zachovají stávající členění. Nejhodnotnějším prvkem interiéru daného objektu je železobetonová klenba, která zůstává navrženými stavebními úpravami nedotčena. Navržené stavební úpravy povedou k lepším tepelně technickým podmínkám společensky využívaného objektu, jehož stávající architektonické hodnoty zůstanou zachovány.

Pokud jde o hodnotu městské památkové zóny Nymburk, lze konstatovat následující. Historické jádro města Nymburka se vyznačuje vynikající urbanistickou a architektonickou kvalitou. Teplá a úrodná polabská krajina byla osídlena nejpozději od mladší doby kamenné, což platí i pro prostor historického jádra Nymburka. Zvláště intenzivní bylo osídlení v době bronzové. Nejpozději v mladší době bronzové byl celý areál nad zlomem řeky opevněn valem a hlubokým příkopem. Rozsah tohoto hradiště dodnes prozrazuje nejužší jádro nymburského půdorysu, totiž ovál vymezený v severozápadní polovině obloukem východní strany náměstí, Bobnickou ulicí (dnes Palackého třídou) a navazující částí ulice Na Rejdišti. Příkop procházel v okrouhlé linii parcelní hranice mezi domy Kostelního náměstí a popsané okružní ulice. Jihovýchodní polovinu pak obkružuje vesměs dochovaná část městských hradeb, která sleduje okraj nízkého srázu nad řekou a její nivou. Historické jádro města Nymburka se vyznačuje mimořádně pozoruhodným a neobvyklým půdorysem, který zůstal zcela zachován. Jeho skutečné kompoziční a komunikační centrum představuje Kostelní náměstí v jádru předhistorického hradiště. Toto náměstí má nepravidelný tvar a jeho střed zabírá kostel sv. Jiljí. Význam Kostelního náměstí v rámci středověkého města byl skutečně mimořádný, neboť kromě kostela, stál v rámci „vnitřního jádra“ města rovněž královský městský hrad. Dalším prvkem, který zásadně ovlivnil organizaci uliční sítě, bylo vodní opevnění. Pro město ležící nízko nad řekou na obtížně chráněné rovině bylo logicky zvolené silné, totiž dvojité opevnění vodními příkopy

a valy. Městské dominanty (městské hradby, kostel sv. Jiljí a dominikánský chrám) byly od počátku budovány z režných cihel. Historické jádro s průběhem ulic a náměstí zůstalo prakticky nezměněno od doby založení města. Náročnější víceprostorové domy s klenutými sklepy začaly vznikat po polovině 14. století, když bylo město roku 1343 zničeno požárem. Během 14. století se urbanistická struktura města i jeho zástavba stabilizovaly a po dostavbě farního chrámu s trojlodím a západní dvojvěží získalo město Nymburk výraznou dominantu. Stalo se plnohodnotnou součástí soustavy královských měst středního Polabí. Již na prahu novověku bylo město Nymburk pozoruhodně výstavním městem s novou honosnou raně renesanční radnicí z let 1524 – 1526 s kamenným průčelím do náměstí, která nahradila středověkou radnici. Starší domy byly v 16. století nahrazovány novostavbami, často na spojených domovních parcelách. Domy na náměstí (dnešní Náměstí Přemyslovců) a v hlavních ulicích byly patrové, podle nařízení města měly podlouhly se zděnými pilíři a klenbami. Stavěny byly z cihel, pro Nymburk charakteristických, na rozdíl od středověkých režných staveb však byly omítány a zdobeny na fasádách malbami či sgrafity. Krytina byla šindelová, po polovině 16. století i keramická. Urbanistický vývoj města zásadně poznamenala třicetiletá válka a následně velký požár v roce 1686. Ještě roku 1715 zde bylo jen 140 domů a teprve na konci 18. století bylo dosaženo předbělohorského stavu. Vývojovým předělem se stal rok 1838, kdy tři strany náměstí (dnešní Náměstí Přemyslovců) a desítky dalších domů až na Boleslavské předměstí zničil obrovský požár. Následně architekturu města ovládl strohý klasicismus. Historické jádro města bylo od roku 1983 chráněno formou památkového ochranného pásma a roku 1992 bylo prohlášeno za památkovou zónu.

Důvodem prohlášení městské památkové zóny je zabezpečení ochrany a péče o památkovou hodnotu zóny, tvořenou zejména významem daného území pro jeho historickou, kulturní a jinou osobitost, historickými vazbami nemovitostí a prostorů a vnějším i vnitřním obrazem sídla. Cílem památkové péče je, aby v městské památkové zóně měly památkové hodnoty přednost před momentálními zájmy konkrétního investora a aby v sídle vznikaly nové urbanistické a architektonické hodnoty.

Toto závazné stanovisko Městského úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče je vydáno v souladu s vyjádřením NPÚ – ÚOPŠČ č. j. NPÚ – 321/100744/2012 ze dne 19. 12. 2012.

Závazné stanovisko nebylo vydáno od zahájení řízení do 30ti dnů, ale v zákonné lhůtě dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 71 odst. 3, písm. a) nad uvedenou lhůtu.

U p o z o r n ě n í

Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče, upozorňuje, že vzhledem k tomu, že stavební činnost bude prováděna na území s možnými archeologickými nálezy, jsou podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., **stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, tel. 257 014 310, fax 257 531 855.** Tento záměr je možné současně oznámit Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10, tel. 274 814 463, fax 274 817 993, popř. také Polabskému muzeu v Poděbradech, Palackého 68, 290 55 Poděbrady, tel. 325 612 640, fax 325 611 092 pro rychlé zajištění nálezové situace, jakožto organizacím oprávněným k provádění archeologických výzkumů.

Stavebníci jsou dále podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. povinni umožnit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i. nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Záchranný archeologický výzkum probíhá na základě dohody o podmínkách záchranného archeologického výzkumu, uzavřené mezi subjektem provádějícím záchranný archeologický výzkum na straně jedné a vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti, na které se má záchranný archeologický výzkum provádět, na straně druhé.

Podle ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dojde-li při postupu podle stavebního zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nalezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález příslušnému stavebnímu úřadu a Městskému úřadu Nymburk, odboru školství, kultury a památkové péče, jako příslušnému orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele (tj. osobu oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle živnostenského zákona) nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona.

Podle ustanovení § 176 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), hrozí-li nebezpečí z prodlení a nepostačují podmínky stanovené stavebním úřadem, může Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury a památkové péče do **5 pracovních dnů od oznámení nálezu stanovit opatření k ochraně nálezu a rozhodnout o přerušení prací.** V takovém případě může stavebník v pracích pokračovat až na základě písemného souhlasu orgánu, který rozhodl o přerušení prací.

Podle ustanovení § 176 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě oznámení nálezu může stavební úřad po dohodě s Městským úřadem Nymburk, odborem školství, kultury a památkové péče vydané stavební povolení ve veřejném zájmu změnit.

P o u č e n í

Toto závazné stanovisko je vydáváno jako podklad pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nelze se proti němu samostatně odvolávat. Napadnout odvoláním je možné až rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Renata Vančurová
referent odboru školství, kultury
a památkové péče
Městského úřadu Nymburk

MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK
odbor školství,
kultury a památkové péče



Závazné stanovisko obdrží:

1/ p. Ing. Vladimír Sedlecký, Jaromírova 67, 128 00 Praha 2

Na vědomí:

- 1/ Město Nymburk, odbor rozvoje investic
- 2/ Městský úřad Nymburk, odbor výstavby
- 3/ NPÚ - ÚOPSC, Sabinova 5, 130 00 Praha 3, IDDS: 2cy8h6t
- 4/ Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, IDDS: fxcng6z
- 5/ Ústav archeologické pam. péče středních Čech, Praha, IDDS: eaig3gd
- 6/ Polabské muzeum, Poděbrady, IDDS: 9mek684