


Objekt : Městská policie Nymburk
 Popis : 1NP - 8
 Číslo projektu : 1
 Datum : 25.09.2017

2 Prostor 1

2.2 Přehled výsledků, Prostor 1

2.2.1 Přehled výsledků, Oblast hodnocení 1



Obecně

Použitý algoritmus výpočtu
 Výška roviny svítidel
 Udržovací činitel

vysoký podíl nepřímé složky
 2.90 m
 0.90

Celkový světelný tok všech zdrojů
 Celkový výkon
 Celkový výkon na ploše (29.15 m²)

38400 lm
 300.0 W
 10.29 W/m² (1.50 W/m²/100lx)

Oblast hodnocení 1

Srovnávací rovina 1.1

Vodorovná
 Em
 Emin
 Emin/Eav (Uo)
 Emin/Emax (Ud)
 UGR (3.3H 3.2H)
 Pozice

686 lx
 209 lx
 0.30
 0.19
 <=20.3
 0.75 m

Hlavní plochy

m 1.5 (Strop)
 m 1.1 (Stěna)
 m 1.2 (Stěna)
 m 1.3 (Stěna)
 m 1.4 (Stěna)

Em
 601 lx
 275 lx
 253 lx
 341 lx
 326 lx

Uo
 0.14
 0.39
 0.43
 0.40
 0.48