

ULICE OKRUŽNÍ

č.p.2076

RŠ stávající, hl.1,45 m

Š1 h. -1,45m

RŠ1

nová šachta na stávajícím potrubí
DN1000, přechod skruž 1000/600/600, poklop DN600
dno vodící kanálky
hl. cca 1,5m – upřesněna při realizaci dle skutečné hloubky potrubí

plastový odlučovač tuků OTP-2

vš potrubí -1,6m

Š2 h. -1,7m

PE1000D75

DN1000

AKCE: Realizace výměny kompletních rozvodů vody a kanalizace uvnitř budovy školky Mateřská školka Větrník, Okružní čp. 2076, Nymburk, okres Nymburk Na parcele st. 3191/3, st. 3191/4, st. 3191/1, st. 3191/2, k.ú.: Nymburk 708232			
PROJEKTANT: Ing. Vladimír Sedlecký sídl.: Do polí 172/13, 158 00 Praha 5 provoz.: Jaromírova 67, 128 00 Praha 2 IČ: 672 68 463 DIČ: CZ 6602040071 e-mail: vladimir.sedlecky@seznam.cz		INVESTOR: Město Nymburk Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk IČ: 00239 500 DIČ: CZ00239 500 telefon: 325 501 111 e-mail: mail@meu-nbk.cz	
PROJEKT ČÁSTI: Ing. Zuzana Soukalová sídl.: Kovanice 177, 282 02 Nymburk 2 IČ: 676 12 199		STUPEŇ: DSP	PARÉ Č.: D.1.4c
ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI: VYPRACOVAL: Ing.Soukalová Zuzana		DATUM: 06/2012	MĚŘÍTKO 1:250
VÝKRES: ZI- VODOVOD - situace		ZMĚNA: 09/2016	VÝKR.Č. 6