TVAR A VYZTUŽENÍ PŘÍČNÍKU

TVAR PŘÍČNÍKŮ
ŘEZ A–A PŘÍČNÍKEM L (KM 0,062 684) M1:25



TVAR PŘÍČNÍKŮ
ŘEZ B–B PŘÍČNÍKEM P (KM 0,134 600) M1:25



TVAR PŘÍČNÍKŮ
PODÉLNÝ ŘEZ MOSTOVKOU V MÍSTĚ PŘÍČNÍKU L M1:25



TVAR PŘÍČNÍKŮ
PODÉLNÝ ŘEZ MOSTOVKOU V MÍSTĚ PŘÍČNÍKU P M1:25



VYZTUŽENÍ PŘÍČNÍKŮ
PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍČNÍKEM L (VYZTUŽENÍ PŘÍČNÍKU P STEJNÉ) M1:25



VYZTUŽENÍ PŘÍČNÍKŮ
ŘEZ PŘÍČNÍKEM C–C M1:25



VYZTUŽENÍ PŘÍČNÍKŮ
ŘEZ PŘÍČNÍKEM D–D M1:25



PRŮMĚR [mm]	ø12	ø16	ø20	ø25	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
DÉLKA DLE ø CELKEM [m]	17.35	154.80	59.14	79.73	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HMOTNOST DLE ø 1bm [kg]	0.888	1.578	2.466	3.853	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HMOTNOST DLE ø CELKEM [kg]	15.4	244.2	145.8	307.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HMOTNOST CELKEM [kg]	712.6														

CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE BEZ SMYKOVÝCH LIŠT JE 712,6 kg

BETON
C60/75 – XC4, XD3, XF4 (CZ) – Cl 0,2, Dmax 16, S4

VÝZTUŽ
PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ – KABELY:
- Y1860S7-15,7-I-F1-C1 (MONOSTRAND)
  - 4ks 12-ti LANÝCH KABELŮ
  - 3ks 22-ti LANÝCH KABELŮ

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ – TYČE:
- Y1030-H-40,0-P

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:
- OCEL B500B

KRYTÍ
HORNÍ POVRCH:
MINIMÁLNÍ 30mm
JMENOVITÉ 35mm

OSTATNÍ POVRCHY:
MINIMÁLNÍ 45mm
JMENOVITÉ 55mm

POZNÁMKY
1/ PŘÍČNÍK BUDE MONOLITICKY SPOJEN SE SOUSEDNÍMI SEGMENTY.

AKCE/STAVBA: **LÁVKA PŘES LABE V NYMBURCE**

OBJEDNATEL PD: Město NYMBURK, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, ČESKÁ REPUBLIKA

HLAVNÍ PROJEKTANT: Stráský, Hustý a partneři s.r.o, Bohunická 50, 619 00 Brno

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Tomáš ROMPORTL
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Prof. Ing. Jiří STRÁSKÝ, DSc.
ČÍSLO ZAKÁZKY	19 008

D 201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Tomáš ROMPORTL	
VYPRACOVAL	Ing. Daniel HIBŠ	
KONTROLOVAL	Ing. Richard NOVÁK	
KRAJ	STŘEDOČESKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NYMBURK

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Bohunická 50 619 00 Brno

DATUM	12/2019
FORMÁT	8 A4
MĚŘÍTKO	1:25
STUPEŇ	PDPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	19008
ČÍS. SOUPRAVY	
ČÍS. VÝKRESU	41

AKCE/OBJEKT: LÁVKA PŘES LABE V NYMBURCE

ČÁST PD/PŘÍLOHA: TVAR A VYZTUŽENÍ PŘÍČNÍKU